

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 12922/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Barbora Danielková
Telefon +420 972 226 451
Mobil +420 722 994 365
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 4. dubna 2022

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice - provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozní ochrany“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 12447/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 04. 04. 2022.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je navržen jako základní nátěr ONS 14 nátěr s vysokým obsahem Zn - nesprávné, nevhodné. Bude požadováno?

Odpověď:

Obnova PKO bude provedena dle předpisu SŽDC S5/4 tabulka D/1 (obnova PKO ONS 14, skladba dle tab. E/1). Zadavatel v rámci provádění opravných prací požaduje provedení vrchního PU nátěru bez metalizace v souladu s výkazem výměr, kterým uvedená projektová dokumentace byla upřesněna.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 12. 04. 2022 do 08:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: