


**POZNÁMKY:**

- Před zahájením stavby vytyčit všechny inženýrské sítě, kolizní síť ochrání nebo přeložit
- V místě vtření pilot, zápor a kotev je nutné odstranit všechny podzemní i nadzemní konstrukce bránící provádění (např. zpevněné plochy, zeleň, staré základy apod.)
- Pro vtření pilot, zápor a kotev zhotovit únosnou a odolnou pracovní pláň
- Vrtů pro piloty a záporů je nutné pažit přes vsuvu štiřkopiskou, pokud budou stěny vrtu stabilní, je možné pokračovat dále bez pažení
- Popis všech prvků je uveden v příloze Tabulky prvků, v případě rozporu výkresu s touto tabulkou je závazná Tabulka pilot
- Záporů nad petou obsypat vhodným materiálem, aby nedocházelo k jejich deformaci při naplňování kotev
- Kotvy budou provedeny z pracovní úrovně cca 0,5 m pod hladou kotev
- Těžení pod kotelní úroveň je možné až po naplnění kotev příslušné kotelní úrovní
- Předpokládaná geologie je uvedena u každého řezu, v případě rozdílné geologie neprodleně kontaktovat projektanta, který určí další postup
- Všechny konstrukce jsou navrženy jako dočasné
- Dodavatel musí ověřit polohu sítí a zohlednit jejich průběh v rozmístění a sklonu kotev v dílenských dokumentech

**MATERIÁLÝ:**

- Ocel zápor S235
- Ocel převážek S355
- Beton paty zápor C12/15
- Injekční směs cv 2,21 CEM I 42,5R
- Výtlaková nehraněná fasáda C22
- Beton pilot C30/37 XC2, S4
- Ocel pilot B500 B
- Sítňovaný beton B20



Orientační schéma:

zast. Praha-Výstaviště

autorizovaná osoba: Razčítka:

Č. autorizace:

Datum:

Podpis:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
B01	09/2022	Úprava tvaru stavební jámy	Ing. Radek Benč

<b>Stavěbák/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zakazka investora:	Stavění správy státní	
Adresa zakazky investora:	Stavěbní 1955/276, 190 00 Praha 9	
Kontakt:	e-mail: info@metroprojekt.cz	

<b>Zhotovitel stavby:</b>	<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b>	
Adresa:	Argentinská 1621/256, 170 00 Praha 7	
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	<b>sp centrum a.s.</b>	
Adresa:	Janačkova 194, 600 01 Těnov	
Kontakt:	tel.: +420 296 154 881 e-mail: ben@spcentrum.cz	
IEP:	Specialista:	Odpovědný projektant:
Ing. JPI Ušleha	Ing. Vladimír Pátek	Ing. Radek Benč
		Zpracovatel přílohy:
		Ing. Marcela Kozlová, Ph.D.

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)</b>	S-kód: 5631000000
Název dílu:	Konstrukční část v opise	Zakázka: 20_7842
Název objektu:	Železniční svršek Praha-Bubny	Období: 0.2.1.1
Název dílu:	Železniční svršek Praha-Bubny, provozní koleje	Číslo objektu: SK 01-00-04
Název přílohy:	Zajištění stavební jámy	Číslo přílohy: 2.003
Název dílu: část přílohy:	Pohled	Paré:
Kraj:	Katastrální území: Praha-Bubny, Dejvice (729272)	TUD: 0101 02
Hlavní město Praha	Hodovčice (730122), Karlín (730955)	0801
Dokumentace:		
Revizní dokumentace:	Datum zpracování: 31.08.2023	Formát: 1:100
PPS:	Stupeň dokumentace: 01	Podpis: 0103
Skartační znak:	01 01 00 003	Skartační znak: V21/2042