

Tabulka místností - ST	
číslo	název místnosti
OP01A	chodba
OP02	výtah
OP03	schodiště
OP04	kancelář
OP05	kancelář
OP06	kancelář
OP07	sklad
OP08	dílna
OP09	sklad
OP10	kuchyňka
OP11	předsín soc. ženy
OP12	soc. zázemí ženy
OP13	WC ženy
OP14	úklid
OP15	předsín soc. muži
OP16	soc. zázemí muži
OP17	WC muži
OP18	sklad

Tabulka místností - SSZT	
OP01C	chodba
OP19	sklad
OP20	předsín WC ženy
OP21	WC ženy
OP22	sprcha
OP23	předsín WC muži
OP24	WC muži
OP25	kuchyňka
OP26	sklad
OP28	kancelář
OP29	kancelář
OP30	kancelář
OP31	kancelář
OP32	dílna

Tabulka místností - SŽ	
OP01B	chodba
OP03	výtah
OP27	rozvodna NN+data
OP33	kabelovod

LEGENDA SVÍTIDEL A SYMBOLŮ:

A - LED svítidlo přisazené, d.596 x š.596 x hl.60mm, 230V/52W, IP40, 5800lm, zdroj neregulovatelný

B - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné s čidlem, prům. 340mm, výška 65mm, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný

C - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné s čidlem, prům. 257mm, výška 65mm, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný


D - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné, prům. 257mm, výška 65mm, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný


E - LED svítidlo stropní vestavné, 600 x 600 x 60mm, 230V/52W, IP20, 5800lm, zdroj neregulovatelný

N - nouzové svítidlo LED, 230V/1W, 3hod, IP65




H - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné, prům. 340mm, výška 65mm, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný

J - LED svítidlo stropní vestavné, 600 x 600 x 60mm, 230V/34W, IP20, 4100lm, zdroj neregulovatelný

 - spínač jednopólový zapuštěný, řazení 1, IP40

 - přepínač střídavý zapuštěný, řazení 5, IP40

 - přepínač střídavý zapuštěný, řazení 6, IP40

 identifikace svítidla
 číslo obvodu
 číslo klapky přepínače

 - stropní pohybové čidlo, 360°, snímá horizontální i vertikální rovinu

POZNÁMKA:

- prostory zapsané v jednotlivých tabulkách místností budou samostatně odměřeny,

tzn. bude samostatné měření el. energie pro: - ST - Správu tratí

- SSZT - Správu sdělovací a zabezpečovací techniky

- SŽ - Správu železnic, SPS

- obvod osvětlení schodiště označený č.65 je stávající, budou pouze vyměněna tělesa

- obvod nouzového osvětlení schodiště označený č.66 se napojí na stávající obvod nouzového osvětlení ve 3NP

- rastr podhledů na chodbě OP01A, OP01B a OP01C kreslen orientačně

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELINSTALACE		DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Praha Vršovice budova st. č.6	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: --- DATUM: leden 2022
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:	světelné rozvody - 1NP	
		ČÍSLO VÝKRESU: E-3	