







LEGENDA SVÍTIDEL A SYMBOLŮ:

- A - LED svítidlo přisazené, d.596 x š.596 x hl.60mm, 230V/52W, IP40, 5800lm, zdroj neregulovatelný
- B - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné s čidlem, prům. 340mm, výška 65mm, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný
- C - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné s čidlem, prům. 257mm, výška 65mm, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný
- D - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné, prům. 257mm, výška 65mm, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný
- E - LED svítidlo stropní vestavné, 600 x 600 x 60mm, 230V/52W, IP20, 5800lm, zdroj neregulovatelný
- N - nouzové svítidlo LED, 230V/1W, 3hod, IP65
- H - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné, prům. 340mm, výška 65mm, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný
- J - LED svítidlo stropní vestavné, 600 x 600 x 60mm, 230V/34W, IP20, 4100lm, zdroj neregulovatelný

-  - spínač jednopólový zapuštěný, řazení 1, IP40
-  - přepínač střídavý zapuštěný, řazení 5, IP40
-  - přepínač střídavý zapuštěný, řazení 6, IP40

-  - identifikace svítidla
-  - číslo obvodu
-  - číslo klapky přepínače

 - stropní pohybové čidlo, 360 °, snímá horizontální i vertikální rovinu

Tabulka místností - SSZT	
IP16	kuchyně
IP01C	chodba
IP17	předsín WC ženy
IP18	WC ženy
IP19	sprcha
IP20	předsín WC muži
IP21	WC muži
IP22	destilační přístroj
IP23	sklad
IP24	kancelář
IP25	kancelář
IP26	kancelář
IP30	kancelář
IP31	kancelář
IP32	kancelář
IP33	sklad

Tabulka místností - SŽ-OES	
IP02	výtah
IP01B	chodba
IP03	schodiště
IP28	technologie
IP29	technologie
IP34	kabelovod

POZNÁMKA:

- prostory zapsané v jednotlivých tabulkách místností budou samostatně odměřeny, tzn. bude samostatné měření el. energie pro:

- ST - Správu tratí
- SSZT - Správu sdělovací a zabezpečovací techniky
- SŽ - Správu železnic, SPS

- obvod osvětlení schodiště označený č.65 je stávající, budou pouze vyměněna tělesa

- obvod nouzového osvětlení schodiště označený č.66 se napojí na stávající obvod nouzového osvětlení ve 3NP

- rastr podhledů na chodbě IP01A, IP01B a IP01C kreslen orientačně

NÁZEV AKCE: OPRAVA ELINSTALACE		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Praha Vršovice budova st. č.6	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: leden 2022
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: světelné rozvody - 2NP		ČÍSLO VÝKRESU: E-5