



LEGENDA SVÍTIDEL A SYMBOLŮ:

- M - LED průmyslové svítidlo přisazené/závěsné, 230V, 40W, IP65, 5500lm, zdroj neregulovatelný
- K - svítidlo LED stropní/nástěnné s ochr. košem, 230V/15W, IP65, 1620lm, zdroj neregulovatelný
- N - nouzové svítidlo LED, 230V/1W, 3hod, IP65

- spínač jednopólový nástěnný, řazení 1, IP44
- přepínač střídavý nástěnný, řazení 6, IP44

- identifikace ( typ ) svítidla
- K/4 – číslo obvodu

Tabulka místností

IS01	příprava TUV
IS02	chodba
IS03	výtah
IS04	měníče
IS05	kabelové závěry
IS06	sklad mraž. stravy
IS07	příruč. sklad vozmistrů
IS08	příruč. sklad
IS09	kryt CO
IS10	schodiště

POZNÁMKA:

vnitřní elinstalace krytu CO není v této PD stavbou dotčena, v rámci této PD bude před pancéřové dveře přiveden nový přívod ukončený v nástěnné rozvodnici 24modulů

NÁZEV AKCE: <b>OPRAVA ELINSTALACE</b>		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Praha Vršovice budova st. č.6	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: leden 2022
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: <b>světelné rozvody - 1PP</b>		ČÍSLO VÝKRESU: <b>E-1</b>