

M 1:50



- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV, POLOHOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDOU PŘELOŽENY V RÁMCI TOHOTO SO
JEDNÁ SE O KABELY SDĚLOVACÍHO A ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÁZENÍ
A KABEL SILNOPROUDU. ZA ÚČELEM ULOŽENÍ KABELŮ DO NOVÝCH
CHRÁNIČEK SE POUŽIJÍ S JEJICH SPOJKOVÁNÍM.
- CHRÁNIČKY 1xDN160 dl. 5,0 m, 1xMULTIKANAL 265x265 dl. 5,0 m

BETON DLE ČSN EN 206+A1

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - PODKLADNÍ BETON | C20/25 |
| - RÁMOVÉ SEGMENTY | min. C30/37 XF4 |
| - ZÁLIVKA KAPES PREFABRIKÁTŮ | C35/45 XF4 |
| - ŘÍMSY A ČELNÍ ZÍDKY | C30/37 XF4+XD1 |
| - BETONOVÉ LOŽE DLAŽBY | C20/25 XF2 |
| - BETONOVÉ PRAHY | C20/25 XF2 |

OCEL B 500B (10 505 (R))

KÁMEN

PRO DLAŽBU

- PŘÍRODNÍ KÁMEN, MIN. TL. 200 mm, NASÁKAVOST < 3 %
(DO BETONU TL. 150 mm)
- TIŽNÍ ZEĎ
- PŘÍRODNÍ KÁMEN, MIN. TL. 200 mm, NASÁKAVOST < 3 %
- OPRACOVANÝ PRO VYTVOŘENÍ ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
- PEVNOST V PROSTÉM TLAKU MIN. 75 MPa

IZOLACE


SYSTÉM VODOTĚSNÉ ISOLACE (SVI) DLE TNŽ 736280
BUDOU POUŽITY SCHVÁLENÉ SVI S PLATNÝM OSVĚDČENÍM O OVĚŘENÍ SHODY
S POŽADAVKY OTP PRO SVI

- *) PENETRAČNÍ ADHÉZNÍ NÁTĚR
STŘÍKANÁ IZOLACE
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE MIN. 600 g/m²
- **) PENETRAČNÍ ADHÉZNÍ NÁTĚR
STŘÍKANÁ IZOLACE
XPS tl. 50 mm
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE MIN. 600 g/m²
KAMENNÁ ROVNANINA TL. 600 mm
- ***) NOPOVÁ FOLIE
DRENAŽNÍ OBSPY ŠP 0/32 TL. 300 mm



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
 tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAN ČERNÝ <i>Jan Černý</i>	VEDOUcí TÝMU: ING. PAVEL KUČERA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. TOMÁŠ PROKŠ <i>Prokš</i>	ING. TOMÁŠ PROKŠ <i>Prokš</i>	ING. MARTN CHRÁSTEK <i>Chrástek</i>	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: HANUŠOVICE	OBEC: HANUŠOVICE	
„Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník“ SO 04-19-01 Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. most v ev. km 1,122		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 086 - 235 - SR
		ÚČEL	DSP
		DATUM	05/2020
		FORMÁT	8 A4
		MĚŘITKO	1:50
NOVÝ STAV - PŮDORYS		ČÁST D.2.1.4	POR.Č. 2.4.1