

Věc: Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nové Strašecí; dokumentace k připomínkám

Stanovisko Oblastního ředitelství v Praze k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k výše uvedené akci

OŘ Praha: Souhlasí za předpokladu splnění dílčích podmínek a připomínek jednotlivých odborných správ OŘ Praha. Za tímto účelem si OŘ Praha vyžádalo od svých odborných správ vyjádření k projektové dokumentaci (viz níže) a předkládá je ve svém stanovisku. Jsou nedílnou součástí stanoviska OŘ Praha k výše uvedené akci. Toto stanovisko se vztahuje pouze k projektové dokumentaci ve správě OŘ Praha. Stanovisko OŘ Praha nenahrazuje vyjádření ostatních civilních orgánů a složek a oprávněných osob. Vyjádření k DK si vyžádejte od společnosti ČD - Telematika, a.s., RS Praha.

Správa mostů a tunelů (dále jen SMT):

Souhlasí a uvádí, že zemními pracemi nesmí dojít ke zhoršení stavebnětechnického stavu propustku v naší správě TÚDÚ 0101KI v km 48,501; km 48,798 a TÚDÚ 0101LI v km 53,016. zhotovitel oznámí termín zahájení prací správci objektu s min. předstihem 2 týdny.

Místní správce: Milan Pavelka, tel. +420 724 738 102

Inženýr železniční dopravy: Ing. Vladimír Gromada, Gromada@spravazeleznice.cz,

tel. +420 728 541 989

Vyjádření vypracoval: pan Ing. Jan Marek, MarekJan@spravazeleznice.cz,

tel. +420 972 224 843

požadavek na zhotovitele, projektant PS 11-01-11 bere na vědomí

Růžička Jiří

Správa pozemních staveb (dále jen SPS):

Souhlasí s plánovanou stavbou za dodržení následujících podmínek:

veškeré stavební práce je nutné koordinovat se SSZ;

stavební konstrukce ve správě SPS nebudou stavbou dotčeny;

v případě neplánovaných zásahů do majetku ve správě SPS, požadujeme co nejmenší stavební

zásahy a následné uvedení do původního stavu;

zahájení a ukončení prací je potřeba nahlásit místnímu správci SPS OŘ Praha. Kontaktní osobou je pan Radek Skiba, tel. +420 724 753 997;

majetek ve správě SPS nesmí být poškozen ani poničen.

Vyjádření vypracoval: pan Matěj Moravec, MoravecMa@spravazeleznice.cz, tel. +420 972 226 583.

Správa tratí Praha západ (dále jen ST PZ):

Souhlasí a uvádí, že stavební práce budou probíhat v obvodu výše uvedené trati, na pozemcích SŽ s. o. a ČD a. s.

1) demolice stavědla St. 1: 50 11-78-01

žkm: 48,050 - 48,070 vpravo trati; TUDU: 0101KI

demolice objektu na pozemku st. p. č. 465, okolní pozemek p. č. 1835/3, vše k. ú. Nové Strašecí

2) demolice stavědla St. 2: 50 11-78-01

žkm : 48,800 - 48,830 vpravo trati; TUDU: 0101KI

demolice objektu na pozemku p. č. 1835/3, k. ú. Nové Strašecí

3) stavební práce uvnitř stávajících budov - ST nemá připomínky

4) ukládání kabelových tras - musí být respektován předpis SŽ 54

K demolici výše uvedených objektů nemá ST PZ žádných námitek. K projektové dokumentaci pro provedení stavby nemá ST PZ žádných námitek.

Vzhledem ke vzdálenosti staveb k provozovanému kolejišti, požadujeme, aby demoliční práce byly provedeny tak, aby nedošlo ke znečištění kolejiště nebo k narušení bezpečnosti železničního provozu.

Do průjezdného průřezu nevyloučených traťových kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, apod.)

Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s *odvozem* veškerého zbytkového materiálu a *uvést* terén do původního stavu.

Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení o bezpečnosti práce v provozované koleji a zkoušky SŽ, s. o. dle předpisu.

požadavek na zhotovitele, projektant PS 11-01-11 bere na vědomí

Růžička Jiří

Zahájení demoličních prací požadujeme telefonicky oznámit 14 dní předem vedoucímu TO Kladno - pan Petr Jones, tel: +420 601 367 942.

Vyjádření vypracovala: paní Ing. Marcela Motyčková, Motyckova@spravazeleznic.cz, tel. +420 972 226 505

Správa elektrotechniky a energetiky (dále jen SEE):

Souhlasí se zaslanou akcí a to na základě jednání přednosty Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Praha západ pana Jiřího Kejkuly s naším správcem Josefem Polákem.

Vyjádření vypracoval: pan Ondřej Víšek, VisekO@spravazeleznic.cz, tel. +420 972 245 442

Řízení provozu:

Souhlasí bez připomínek.

Vyjádření vypracoval: pan Ing. Roman Houdek, HoudekR@spravazeleznic.cz, tel. +420 972 253 471

Spis.zn.: 421/ 21

Vyjádření k realizaci: **žst. Nové Strašecí_ poklop_ prostup_ SSZT**

SPS OŘ Praha, pověřená správou pozemních staveb, souhlasí s projektovou dokumentací i realizací stavby za dodržení následujících podmínek:

- po zavedení kabelových rozvodu do výpravní budovy v žst. Nové Strašecí, požadujeme uvedení všech dotčených povrchu do původního stavu;
- po celou dobu stavby musí být zachován nepřetržitý provoz výpravní budovy a bezpečný přístup do objektu a na nástupiště, žst. Nové Strašecí;
- pro zahájení, harmonogram a ukončení prací, je nutný souhlas místního správce SPS OŘ Praha. Kont akt na pana Radka Skibu, tel., 724 753 997;
- upozorňujeme na zvýšenou obtížnost stavby. Veškeré dotčené konstrukce jsou po opravě a vzáruce;
- rám venkovního poklopu bude úhledně zapracován do chodníkové dlažby, taktéž vnitřní poklop bude precizně zednický začištěn. Prostup skrz základ bude praven odborně a bez zásahu do soklového obkladu. Požadujeme předložit technické řešení hydro izolační ucpávky vzniklého prostupu.