



A 3 PROJEKT, s.r.o.

J.V. Sládka 699
Veselí nad Lužnicí

Statutární město Plzeň

**Technický úřad
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně**

Vaše značka :
ze dne:

Naše značka : **MMP/74404/16**
Vyřizuje : Jana Votavová

Plzeň 16.5.2016

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení

Statutární město Plzeň, zastoupené Odborem rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, souhlasí se stavbou nazvanou „TOA POINT NRZO“ SO 03 - Plzeň - zastávka dle předložené projektové dokumentace. O tento souhlas požádala A 3 PROJEKT, s.r.o., v zastoupení investora.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.

Souhlasíme s umístěním a realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení těchto podmínek:

- Obnovu povrchu požadujeme provést v souladu s Plzeňským standardem komunikací.

Upozornění:

- V místě stavby je kabelový rozvod veřejného osvětlení v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo jím pověřená organizace zakreslí na oddělení technické evidence SVSMP (Klatovská 10, č. dv. 103, tel.: 378 037 074). Zahájení výkopu ohlásí předem správci VO - oddělení VO SVSMP (p. Bočan, p. Lang, tel.: 378 037 003, 378 037 211). V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Při poškození kabelu nebo jiného zařízení veřejného osvětlení je povinnost ihned informovat dispečink VO (tel.: 377 423 331 po 24 hod. denně), který zjedná odstranění závady na náklady investora. Na základě smlouvy může být v tom případě viníku vyměřena pokuta. Před záhozem kabelů VO požadujeme vyzvat správce VO ke kontrole jeho uložení (kontakty viz výše). Zejména upozorňujeme na to, že zařízení VO, ačkoli je v denních hodinách obvykle bez napětí, je nutno považovat za elektrické zařízení v plném rozsahu, neboť může být v kterémkoliv denní době dálkově zapnuto! Jakékoliv manipulace na stávajícím zařízení VO je proto možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele - v současnosti smluvně pro město Plzeň společnost Osvětlení s.r.o., Boettingerova 2, tel.: 377 423 331, vedoucí elektro provozu p. Smolík, tel.: 603 534 085, email: provoz@osvetleniplzen.cz.
- Akcí nesmí dojít k poškození ani likvidaci dřevin rostoucích na pozemku města. Přípojky požadujeme vést min. 2m od kmene stávajících stromů tak, aby byly minimalizovány zásahy do kořenového systému.
- Je nutné doložit povolení kácení dřevin od OŽP ÚMO 3 (orgánu ochrany přírody). O povolení žádá vlastník pozemku.
- Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněny dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem). Kořeny o průměru větším jak 3 cm požadujeme zachovat, tj. podkopat a vedení podtáhnout. Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět ručně. V případě, že bude nutné zakrácení větví, je toto možné provést pouze

odborně zahradnickým způsobem se souhlasem OŽP ÚMO 3. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.).

- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25g/m²), po vzejití posečeny.
- Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště, lešení, apod. je možné pouze na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSMP – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá investor, nikoli zhotovitel stavby. K podání žádosti o uzavření dohody použijte přiložený formulář („žádost“), do kterého je třeba vyplnit značku a datum tohoto stanoviska.
- Na vodovodní přípojku požadujeme použít trubní materiál o velikosti 40 x 5,5 mm. Přípojka nesmí být, její veřejná část, vedena v chrániče (uvedeno v technické zprávě).
- Potrubí z KT je nutné uložit do betonového lože, ne do písku.
- Investor si na VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., Malostranská 2, č.dv.1 vyřídí vlastní realizaci vodovodní a kanalizační přípojky. Spolu s vyplněnými žádostmi přinese i kopii vyjádření z ORP, kopii územního souhlasu, kopii „blanketů“ a 1 výtisk PD na jednotlivé přípojky.
- Po vyřízení vlastní žádosti na kanalizační přípojku v Zákaznickém centru na Malostranské 2, č.dv.1 a po obdržení protokolu o převzetí prací na kanalizační přípojce si investor přizve před záhozem přípojky ke kontrole napojení na stoku zaměstnance VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu kanalizace, jehož kontakt obdrží při vyřizování přípojky.
- Po vyřízení vlastní žádosti na vodovodní přípojku v zákaznickém centru na Malostranské 2, č.dv.1 a po obdržení potvrzení o realizaci stavby vodovodní přípojky si investor přizve zaměstnance provozu rozvodu vody VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., jehož kontakt obdrží při vyřizování přípojky, aby potvrdil provedení tlakové zkoušky.

Vyjádření pro silniční správní úřad:

Souhlasíme se zvláštním užíváním místní komunikace dle §25 odstavec 6, písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. pro uložení inženýrských sítí.

Platnost tohoto souhlasu je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována. Tento souhlas je platný pouze s přiloženou situací opatřenou podpisem a razítkem Odboru rozvoje a plánování MMP. Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby.

Statutární město Plzeň
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně ④



Mgr. Hynek Tomášek
vedoucí ORP MMP
na základě pověření

č.j. : ZM – 110/2015 ze dne 6.10.2015

Škroupova 5
306 32 Plzeň

tel. 37803 4087
fax

bankovní spojení KB Plzeň-město
č. účtu 1120 – 311 / 0100
IČO 075370, DIČ CZ-00075370

Rozdělovník: sekr., vl., SVSMP 5943/16,A 3 PROJEKT, s.r.o., ÚMO3 prostř.žadatele

Seznam příloh: potvrzená situace s umístěním stavby

Počet stran: 2