

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

A3 Projekt s.r.o.
Lukáš Doležal
J.V.Sládka 699/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
/Vyj/Ho/2014

VYŘIZUJE/LINKA
Houda

BENEŠOV DNE
7.8.2014

VĚC: Vyjádření k výstavbě (napojení) kanalizační přípojky k RD č.p. 596 v k.ú. Mirošovice.

Jako správce vodohospodářské infrastruktury v obci Mirošovice nemáme z technického hlediska námítky k výstavbě kanalizační přípojky k RD č.p.596 v k.ú. Mirošovice, za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Na stavbu přípojky bude vydán územní souhlas nebo územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem
2. Realizaci přípojek může uskutečnit pouze osoba, nebo firma s oprávněním na provádění vodohospodářských staveb; provádění přípojek svépomocí není povoleno; svépomoc je možná pouze u zemních prací !
3. Provedení napojení přípojky na kanalizační řad, kontrola uložení potrubí ve výkopu a tlaková zkouška přípojky musí být prováděna za přítomnosti zástupce provozovatele; pro uvedení přípojky do provozu je nezbytný jeho souhlas (nutný písemný protokol k tlak. zkoušce!).
4. Přečerpací šachta TK musí být co do objemu dimenzována tak, aby při běžné produkci splaškových vod docházelo min. 1x za 24 hod k přečerpání obsahu. Použité čerpadlo musí být typu „hydrostatické“ dle charakteru tlak.kanalizace nelze použít hydrodynamické – odstředivé čerpací ústrojí; výtlač v čerpací šachtě musí být opatřen předpisovým pojistným ventilem.
5. Napojení přípojky na gravitační kanalizační řad musí být provedeno přes ukliďovací revizní šachtu; kontrola uložení potrubí ve výkopu a zkouška těsnosti gravitační části kanalizační přípojky dle ČSN 75 69 09 a tlaková zkouška výtlačné části kanalizační přípojky musí být prováděny za přítomnosti provozovatele (písemný protokol !); tlaková přípojka musí být označena předpisovou identifikační tabulkou; do čerpací jímky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střešních, drenáží a odvodňování sklepních prostor, vypouštění vody z bazénů a vody z mytí automobilů apod
6. Do čerpací šachty splaškové kanalizace nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střešních, drenáží a odvodňování sklepních prostor, vypouštění vody z bazénů a vody z mytí automobilů
7. Každá přípojka musí být označena příslušnou identifikační tabulkou
8. Po dokončení musí být přípojka přezkoušena a překontrolována provozovatelem – dokončení nutno bez odkladu ohlásit provozovateli (k tomu nutno doložit protokol o zkoušce těsnosti kanalizační přípojky). Provozovatel vydá souhlas s uvedením přípojky do provozu. Dále je nezbytné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odkanalizování. Bez uzavřené smlouvy nelze podle zákona 274/2001 Sb. přípojku provozovat! Podle §10 odst. (1) a (2) se odběratel dopouští správního deliktu ve smyslu § 32 odst. (5) písm. b) a c) s možností postihu / dle odst. (7) písm. b) /.
9. Termín zahájení prací na přípojkách musí být oznámen provozovateli minimálně týden předem (pan Alexander, tel. 724 431 992)
10. Přípojky mohou být napojeny a zprovozněny až po dokončení a zkolaudování souvisejících řadů a stok.

Naše stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka vodohospodářské infrastruktury.

S pozdravem

Ing. Miroslav Paták
Vedoucí technického úseku



VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
14

TELEFON
840205206

IČO
47535865

DIČ
CZ 47535865

FAX
317722472