



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA
1.01.	ZPEVNĚNÁ PLOCHA	13,28
1.02.	PŘEDSÍN - ŽENY	3,56
1.03.	WC - ŽENY	2,07
1.04.	WC - INVALIDA	3,67
1.05.	ÚKLID	1,67
1.06.	PŘEDSÍN - MUŽI	2,84
1.07.	PISOÁRY - MUŽI	2,32
1.08.	WC - MUŽI	2,03
1.09.	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	3,25
1.10.	PŘEDSÍN - ZAMĚSTNANCI	2,54
1.11.	WC - ZAMĚSTNANCI	1,21

LEGENDA:

K	NOVÝ ZÁVĚSNÝ EL. KOTEL 14kW S VESTAVĚNOU EKVITERMNÍ REGULACÍ (např. PROTHERM RAY 14kW)
F	FILTR
KK	KULOVÝ KOHOUT
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
---	PRÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT 75°C (PŘEDPOKLAD)
---	ZPÁTEČNÍ POTRUBÍ ÚT 55°C (PŘEDPOKLAD)
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NEBO ZAŘÍZENÍ
PV	PRÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL (např. HEIMEIER V-EXAKT)
TUV	TERMOSTATICKÝ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ VENTIL (např. HEIMEIER REGULUX)

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S BOČNÍM NAPOJENÍM (např. KORADO KLASIK)
TĚLESA BUDOU OSAZENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY (např. HEIMEIER TYP B)
ROZVOD POD STROPEM BUDE OPATŘEN IZOLACÍ tl.25mm

POLOHOVÝ SYSTÉM: Bpv - ±0,000 = 470,536
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

STAVEBNÍK : IČO: 70994234, Dílčeděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1	Správa železniční dopravní cesty, s. o. 	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : 
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE :	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
PROJEKT :	„TOA POINT NRZO“ - SO 01 - Tanvald - zastávka	
STUPEŇ :	PROJEKT (P)	VYTÁPĚNÍ
OBSAH/VÝKRES :		

SO 01.2 - VYTÁPĚNÍ - 1.NP

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

E.2.7.b.1.

VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE : 18.08.2017	MĚŘÍTKO : 1:50	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JAROSLAV HEJL
Martin Bursík	ZAKÁZKA: 31/2016	VÝTISK :	
SOUBOR : SO 01_Tanvald - zastávka_TZB.dwg			