

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8362/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz 21)

V PS 25-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace je ve výkazu výměr dodávka LCD klávesnic v počtu 5 ks (poř.č. 27). Montáž klávesnic (poř.č. 28) je v počtu 1ks. Žádáme zadavatele o opravu montážní položky.

Odpověď na dotaz č. 21:

Dodávka 5 ks klávesnic ve VV položka 27, PS 25-02-41 - D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS PZTS). Tato dodávka je včetně instalace. Položka 28 montáž smazána z VV PS 25-02-41 - D.1.2.4

Dotaz 22)

V PS 25-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace je ve výkazu výměr dodávka koncentrátorů v kovovém krytu v počtu 11ks (poř.č. 29) a koncentrátorů bez kovového krytu v počtu 7ks (poř.č. 30). Montáž koncentrátorů (poř.č. 31) je v počtu 7ks. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 22:

Dodávka 7 ks koncentrátoru je ve VV vedena pod položkou 30 v PS 25-02-41 - D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS PZTS). Tato dodávka je včetně instalace. Položka 31 montáž smazána z VV PS 25-02-41 - D.1.2.4

Dotaz 23)

V PS 25-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace je ve výkazu výměr dodávka prostorového detektoru PIR (poř.č. 36) v počtu 13ks a dodávka detektorů duálních (poř.č. 37) v počtu 13ks. Montáž prostorových detektorů je v počtu 13 ks. V dokumentaci rozmístění prvků a ve schématu zapojení je 15ks duálních detektorů. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 23:

Duální detektor, opraveno na 15 ks ve VV PS 25-02-41 - D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS PZTS) v položce 37. Tato dodávka je i včetně instalace. Položka 38 montáž smazána z VV PS 25-02-41 - D.1.2.4

Dotaz 24)

V PS 25-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace je ve výkazu výměr dodávka a montáž elektromagnetických zámků (poř.č.72,73). Ve schématu zapojení je uvedeno, že tyto zámky jsou součástí navazujícího PS. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 24:

Položka 72 byla přesunuta v rozpočtu PS 25-02-41 - D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS PZTS) do SO 25-71-01.01, položka 211. Tato dodávka je včetně instalace. Položka 73 - montáž smazána z PS 25-02-41 - D.1.2.4

Dotaz 25)

V PS 25-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace je ve výkazu výměr dodávka a montáž hlásičů kouře (poř.č.39,40) v počtu 18ks. Ve schématu zapojení i v dokumentaci rozmístění je 16ks hlásičů. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 25:

Opraveno na počet kusů 16 v položce 39 VV PS 25-02-41 - D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS PZTS), Tato dodávka je včetně instalace. Položka 40 montáž smazána z VV PS 25-02-41 - D.1.2.4

Dotaz 26)

V PS 25-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace je ve výkazu výměr dodávka a montáž magnetických kontaktů (poř.č.34,35) v počtu 8 ks. Ve schématu zapojení i v dokumentaci rozmístění je 13ks magnetických kontaktů. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 26:

Opraveno na počet kusů 13 v položce 34 ve VV PS 25-02-41 - D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS PZTS). Tato dodávka je včetně instalace. Položka 35 montáž smazána z VV PS 25-02-41 - D.1.2.4

Dotaz 27)

PS 25-02-21 Rozhlasové zařízení

- Dle vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 odpověď na dotaz 1 je položka 33 ve VV totožná s položkou, která byla v původním VV. Žádáme zadavatele o sdělení, kde je doplněna položka na integraci pod DOZ (do ITPC na CDP a systému INISS a konfigurace PPV).
- Ve schématu 2.102 – Schéma rozhlas je stávající IP rozhlasová ústředna (není tedy součástí dodávky tohoto provozního souboru). Ve VV jsou však položky č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 na dodávku nové IP rozhlasové ústředny. Žádáme zadavatele o sdělení, zda má být dodána nová IP rozhlasová ústředna či nikoliv.

Odpověď na dotaz č. 27:

Položka vedena ve stávajícím souboru VV PS 25-02-21 - D.1.2.2 - Rozhlasové zařízení, položka 35.

V dodávce není počítáno s novou rozhlasovou ústřednou. Tlakové a vnitřní reproduktory se budou napojovat na stávající systém. Doplnkové položky, spojené s instalací ústředny byly odstraněny z VV PS 25-02-21 - D.1.2.2 - Rozhlasové zařízení a nejsou již jeho součástí.

Dotaz 28)

PS 25-02-71 Jiná sdělovací zařízení

- Dle vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 odpověď na dotaz č. 3 ve VV není doplněna položka napojení do přenosového systému (dohled, KAC). Žádáme zadavatele o doplnění do VV.
- Dle vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 odpověď na dotaz č. 3 ve VV není doplněna položka o dodávku switche. Žádáme zadavatele o doplnění do VV.

Odpověď na dotaz č. 28:

Položka integrace (KAC) vedena ve stávajícím souboru VV PS 25-02-71 - D.1.2.7 - Jiná sdělovací zařízení. Položka 30.

Položka Switch doplněna do VV PS 25-02-71 - D.1.2.7 - Jiná sdělovací zařízení, položka 36

Přílohy:

Výkaz výměr - Radotín_Zm03_220426

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 26. 04. 2022

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2651753

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a359f9f-1f2b-468c-80a4-f77a166fbfb1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2022 10:38:00



3961b99c-52ed-474a-a8cf-46b4c00c93b9