

Váš dopis zn. IS C.E.Sta
Ze dne 26.11.2020
Naše zn. 86586/2020-SŽ-GR-O30
Listů/příloh 2 0

Vyřizuje Jiří MIČKA
Telefon +420 972 762 103
Mobil +420 606 092 909
E-mail MICKAJ@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum 14.12.2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 01 Olomouc

Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martince - Rokytnice n/J.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic, oddělení požární prevence vydává požadavky k projektové dokumentaci „Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí“ ve stupni Dokumentace pro stavební povolení:

V části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby souhrnné TZ jsou zapracována dílčí opatření v požární ochraně.

Navrhovaný způsob řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních připomínek, přesto požadujeme zpřesnění, resp. doplnění této části takto:

Požadujeme **část B.2.8 souhrnné TZ** doplnit textem:

„Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob k montáži ucpávek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního řešení. Nejpozději v dokumentaci skutečného provedení bude zpracován soupis požárních ucpávek a těsnění.“

„Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací je nutné provést s dostatečným předstihem na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Liberec, Nákladní 7, 460 71 Liberec 2, nepoplachové č. tel. 606 451 289 nebo e-mail hzslbcoper@spravazeleznice.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.“

Dále požadujeme v části **B.2.8 souhrnné TZ** zpřesnit nekorektní citaci „včetně místně příslušné JPO HZS SŽDC“ textem „včetně místně příslušné JPO HZS Správy železnic“.

B.8 Zásady organizace výstavby

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – požadujeme v tomto bodě nahradit zrušené předpisy:

„SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“ a „SŽDC SM56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ novým předpisem „SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“.

Dále do vhodné části **TZ ZOV** požadujeme vložit text:

„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.“

Zhotovitel musí zajistit, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky

č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování.

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic."

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1266772

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 87153a07-141e-4d64-a1ed-d115b2c75c67

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří MIČKA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 10:23:01



bf061fed-aa58-4700-9bd5-1b788fca181d