

Vyjádření za: Centrum telematiky a diagnostiky

k žádosti:

Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P4743) a 4,952 (P4748) trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
- připomínky k DSP

ze dne: **26.11.2020**

Č.j.:

souhlasím / nesouhlasím

Nutno splnit podmínky: ano

Č.j.:

Poznámka:

Při realizaci akce Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P4743) a 4,952 (P4748) trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (PK6) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 08980/2020-O ze dne 10. 11. 2020.

Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD Telematika vytýčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase nebo jejímu křížení, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

Při realizaci stavby musí být rovněž zamezeno pohybu těžkých vozidel a mechanizací nad trasou nechráněného kabelu. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, musí být zajištěna vhodná mechanická ochrana kabelu po celou dobu stavby, např. zapanelování.

Souhlasíme s pokládkou dvou HDPE trubek (modrá, černá) v rozsahu prováděných výkopů pro novou kabelizaci. Postrádáme však v předložené dokumentaci rovněž pokládku traťového kabelu TK, tak jak je požadováno v Opatření Ř O14 č. j. 27150/2017 - SŽDC - O14 ze dne 27. 6. 2017. Ve smyslu tohoto opatření žádáme do PD doplnit pokládku traťového kabelu TK potřebné dimenze a to v rozsahu výkopových prací prováděných v rámci stavby.

Tyto připomínky požadujeme zapracovat do PD.

Vypracováno dne: **09.12.2020**

podpis: **Sládek Jirí**