



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O20610207158 / UTPCTU/Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 13.11.2020

PROJEKT servis spol. s r.o.

Martina Urbanová

martina.urbanova@projekt-servis.cz

Vyjádření k dokumentaci (DUR/DSP)

Název akce:	Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 a 4,952 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou		
Účel vyjádření:	dokumentace DUR, DSP		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Jilemnice	
	Část obce, ulice, č.p.:		
	Katastrální území, parcelní číslo:	Jilemnice, Hrabačov – dle situací	
Žadatel:	PROJEKT servis spol. s r.o.		
Adresa, tel., e-mail	-		
Investor:	Správa železnic, s.o.		
Adresa, tel., e-mail	Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město 110 00		
Projektant:	PROJEKT servis spol. s r.o.		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		
Vodohospodářská stavba	NE		

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení: K předložené situaci na výše uvedenou akci nemáme připomínky a za dodržení podmínek uvedených níže a v "Příloze k vyjádření" se stavbou souhlasíme.

Dle předložené situace dojde v trase kabelů ke střetu se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.. Proto před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení našeho zařízení. Dále upozorňujeme na existenci vodovodních a kanalizačních přípojek (ve správě majitele nemovitosti), které je nutné taktéž respektovat. Pro místa střetů stanovujeme podmínky v "Příloze k vyjádření", která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. V místech střetů s naším zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím (chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody), které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od osy našeho zařízení.

Při umístění výstražníků požadujeme dodržet ochranné pásmo našeho zařízení.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Při provádění prací protlakem musí být dodržena ČSN 73 3050. Požadujeme být přizváni ke kontrole prováděných prací před zásypem startovacích jam.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti - tel. 840 111 111.

K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SČVK a.s. s provedenou stavbou.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
174

Lenka Valšíková
Útvar technickoprovozní činnosti

Příloha k vyjádření

Podle **zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích** v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

Požadujeme splnění následujících požadavků :

- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme minimální vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005)
- při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

K realizaci stavby investor zajistí :

- **písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací** na provoz Turnov alespoň 14 dní předem

– středisko Jilemnice

telefon

481 544 040

- **písemné oznámení jména odpovědného pracovníka** provádějící firmy a jeho telefonní spojení
- **vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi** (ve spolupráci s pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., - mistr na výše uvedených tel. kontaktech)
- **seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení
- **ochranu zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací
- **přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem** položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do stavebního deníku a tento zápis bude sloužit jako podklad pro vydání souhlasu provozovatele ke kolaudaci, o který stavebník před kolaudací požádá.
- **ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.**
- **k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SČVK a.s. s provedenou stavbou**

Vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení, je z naší strany vázáno respektováním všech podmínek tohoto vyjádření, které budou ve vydaných rozhodnutích citovány.

Respektování našich požadavků je vázáno na naše kladné stanovisko ke kolaudaci stavby.