

SB projekt s.r.o.
Alena Batrlová
Kasárenská 4063/4
69501 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2021/20212853

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954
travnickova@vak-hod.cz

16.08.2021

Čejč-Doplnění závor na přejezdu v km 18,751 trati Zaječí Hodonín

-p.č. 981/4, 981/12, 983, 3307, 3087, 3088

Investor: Správa železnic, státní organizace, Praha

Projektant: Šimon Rebenda Hodonín

Popis stavby: rekonstrukce železničního přejezdu

Železniční přejezd se nachází na křížení uvedené železniční trati v evidenčním km 18,751 (P7152) a silnice II. třídy č. 422. Drážní doprava na trati Hodonín – Zaječí je organizována a řízena podle předpisu SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis. Železniční trať je jednokolejná neelektrizovaná.

Stavba obsahuje přejezdové zabezpečovací zařízení v rozsahu čtyř světelných skříní doplněných závorami přehrazujícími současně chodník i komunikaci. Technologie umístěná do reléového domku o rozměrech 3x3 m. Dále stavba obsahuje rekonstrukci přípojky NN, železničního spodku, svršku a přejezdové konstrukce včetně doplnění chodníku v místě přejezdu.

Celá stavba je rozdělena do PS a SO:

Technologická část:

Zabezpečovací zařízení

PS 11-01-31 PZS přejezdu P7152 v km 18,751

Sdělovací zařízení

PS 11-02-41 EZS RD PZS v km 18,751

PS 11-02-91 Kamerový systém

Stavební část:

Inženýrské objekty

SK 11-10-01 Železniční svršek a spodek v km 18,751

SO 11-10-01 Železniční svršek v km 18,751

SO 11-11-01 Železniční spodek v km 18,751

SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce v km 18,751

SO 11-21-01 Propustek v km 18,757

Trakční a energetická zařízení

SO 11-86-01 Elektrická přípojka PZZ

Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o vydání společného povolení - ÚR+SP

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající veřejný vodovod a přívodní vodovodní řady, zejména řad „C“ z PE 110 včetně armaturní šachty a „P3.3“ z PVC 160, včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

2. **Propustek, sloupky signalizačního zařízení a závory budou situovány mimo ochranné pásmo vodovodu.**
3. V blízkosti ochranného pásma vodovodu je nutno provádět výkopové a stavební práce s největší opatrností.
4. Startovací jámu situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.
5. Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu. V případě poškození je nutno vodovod uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
6. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Kyjov - Bc. Aleš Bystřický, ☎ 518 612 407**, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
7. Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
8. Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s vodovodní přípojkou 0,40 m, s kanalizační přípojkou a vodoměrnou šachtou 0,50 m, při křížení s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,20 m /pokud je kabel v chrániče/, s kanalizací a kanalizační přípojkou 0,30 m).
9. V místě křížení s vodovodním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu (min. však 1,0 m) uložit kabelové signalizační vedení do betonového žlabu s přesahem 1 m na každou stranu. V souběhu s tímto ochranným pásmem je nutno pro kabel uložit kabelové rezervy pro možnost vyvážení kabelu při poruše na vodovodu.
10. Uložení kabelu musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.
11. Navrhovanými úpravami nesmí dojít ke zmenšení krytí nad potrubím veřejného vodovodu.
12. Před záhozem přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem jednotlivých tras zapsat do stavebního deníku.
13. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. K závěrečné prohlídce předložit stavební deník a digitální zaměření skutečné trasy signalizačního kabelu z důvodu kontroly dodržení odstupových vzdáleností.
14. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
15. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.


Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín

21

Ing. Jana Trávníčková
Referent VHR