

# PROJEKT

## ***POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ RD P7152*** ***Samostatná příloha TZ***

### **Reléový domek PZS v km 18,751**

#### Úvod

Řešení požární bezpečnosti je zpracováno dle projektu pro územní souhlas a stavební řízení. Vzhledem k jednoduchosti stavby je řešení požární bezpečnosti stavby zpracováno pouze formou technické zprávy.

#### a) seznam použitých podkladů

ČSN 73 08 02 ČSN 73 08 04 ČSN 73 08 10 ČSN 73 08 18 ČSN 73 08 73

Vyhláška 23/2008 Sb. Vyhláška 268/2011 Sb.

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, a.s. 2009

Projekt, Ing. Martinovský, ATE s.r.o. Cheb, říjen 2014

#### b) stručný popis stavby

Předmětem řešení je instalace technologického domku v rámci stavby:

„Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí - Hodonín“.

Technologická stavba bude umístěna na parcele č. 981/4 v katastrálním území Čejč.

Nadzemní objekt bude mít pouze jedno užitné podlaží, nosné konstrukce, včetně střechy, budou betonové prefabrikované.

Technologické vybavení bude tvořeno zabezpečovacím zařízením a záložním zdrojem, který tvoří akumulátorová baterie.

Hodnoceno podle ČSN 73 0804.

#### c) rozdělení stavby do požárních úseků

Technologický domek tvoří samostatný požární úsek.

#### d) stanovení požárního a ekonomického rizika

Nosné konstrukce nadzemní stavby jsou hodnoceny jako nehořlavé, podlažnost np = 1.

Technologický domek je zařazen do 5. skupiny výrob a provozů, výpočet požárního a ekonomického rizika je pouze

informativní.

Číslo te x k8 SPB označení pozn.

-----  
-----

N 1.01 < 25.0 minut I Technologický domek

Velikost požárního úseku je vyhovující, požárně bezpečnostní zařízení nejsou požadována.

e) zhodnocení stavebních konstrukcí

Požární odolnost obvodových stěn REW 30 minut a odolnost konstrukce stropu REI 30 minut je navržena s ohledem na

článek 9.8.1, ČSN 73 0804.

Nosné a obvodové betonové prefabrikované stěny tloušťky 100 mm mají odolnost REW vyšší než 30 minut, vyhoví

(Technické podmínky výrobce).

Betonová stropní deska tloušťky 120 mm s osovou vzdáleností výztuže alespoň 15 mm vykazuje odolnost REI 45 minut, rovněž vyhoví.

Nosná konstrukce střechy i střešní plášť nad požárně dělícím stropem nemusí požární odolnost vykazovat.

f) zhodnocení stavebních hmot

Nosné konstrukce stavby jsou druhu DP1.

Střešní plášť je navržen s třídou reakce na oheň BROOF (t3), vyhoví.

g) evakuace osob

Stavba je určena pro méně než deset osob podle ČSN 73 0818.

Z technologického domku vede východ přímo na terén. Kapacita východu je vyhovující, délka únikové cesty uvnitř stavby ani směr otvírání vchodových dveří se nestanoví. Náhradní únikové možnosti nejsou požadovány.

h) odstupové vzdálenosti

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0804 :

Taue l hu l k10 k11 po d průčelí

[min] [m] [KW.m-2] [%] [m]

-----

30 0,8 2,10 88 0,69 0,99 100 1,37 Dveře

-----

Požadovaný odstup od dveří objektu činí 1.4 m.

V požárně nebezpečném prostoru objektu nejsou umístěny žádné sousední stavby.

Požárně nebezpečný prostor novostavby nezasahuje mimo hranice stavebního pozemku.

i) zabezpečení stavby požární vodou

Potřeba požární vody se pro nadzemní požární úsek o ploše menší než 30 m<sup>2</sup>

nestanoví. Vnitřní požární vodovod se nezřizuje, součin  $p \times S < 9000$  kg.

j) zásahové cesty, příjezdové komunikace

Přístupová komunikace k technologickému objektu se podle článku 13.2.1, ČSN 73 0804

nezřizuje. Nástupní plocha není požadována, vnitřní ani vnější zásahové cesty se nezřizují.

k) hasicí přístroje

Technologický domek nebude vybaven hasicím přístrojem.

l) technická a technologická zařízení stavby

Elektrická instalace domku je navržena podle stanovených vnějších vlivů.

Instalace bude opatřena revizní zprávou.

Stavba bude temperovaná elektrickým přímotopným tělesem, pro umístění a užívání spotřebiče platí návod výrobce a požadavky ČSN 06 1008, větrání bude zajištěno otvory v obvodových stěnách. Objekt nebude vybaven hromosvodem dle ČSN EN 62 305.

m) souhrn zvláštních požadavků

Zvláštní požadavky na úpravu stavebních konstrukcí ani stavebních hmot nebyly zjištěny.

n) požárně bezpečnostní zařízení stavby

Požárně bezpečnostní zařízení nejsou požadována.

Telefonické spojení s HZS je zajištěno veřejnou telefonní, resp. radiotelefonní sítí.

o) výstražné a bezpečnostní značky, tabulky

Hlavní vypínač elektrické energie bude označen příslušnou tabulkou.

V Přerově 08/2021

Ing. Marian Kiss