


Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."
 

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: JAROSLAV SOUMAR
		Garant profese: DAVID CÍGLER, DIPL. TECH.

Zpracovatel části:	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 236 e-mail: info@atelier-soukup.cz
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDENĚK BERGER	LUDĚK BERGER	LUDĚK BERGER	ING. ZDENĚK BERGER

Název akce: REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.	Číslo smlouvy: 18-144.230	
	Projektový stupeň: DSP	
Část: SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA MĚŘENÍ A REGULACE	Datum: 01/2020	
	Číslo části: D.2.2.1.11	
Název přílohy: TABULKA VZT ZAŘÍZENÍ	Měřítko: -	Počet formátů: 1x A4
	Číslo přílohy: 3	

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. SO 201 - Výpravní budova, D.2.2.1.11 : Měření a regulace
D.2.2.1.11 - 3 : Tabulka VZT zařízení

Budova A - VZT č.	Umístění	Klimatizuje	Typ	Přívod kW	Odtah kW	Chlad kW	kW celkem	Rozvaděč MaR	Zapojí elektro
A0.01	1.PP, A.P1.22	Šatny a zázemí ČD, A 1.PP jih	VTRD - "1"	1,50	1,50		3,00	DTA02	
A0.02	1.PP, A.P1.43	Šatny a zázemí SŽDC, A 1.PP sever	VTRD - "1"	1,50	1,50		3,00	DTA03	
A0.03	1.PP, A.P1.K13.08	Šatny a zázemí kuchyně K13, A 1.PP sever	VTRD - "1"	1,50	1,50		3,00	DTA04	
A0.03.1	split, anglický dvůr 1.PP	Chladírna piva K13, A 1.PP sever - chlazení techn	CH - Split			3,60	3,60		ANO
A0.10	1.PP A.P1.03	Větrání část A 1.NP-výměňíkové stanice	Odtah		1,50		1,50	DTA01	
A0.11	1.PP, A.P1.48	Odtah část A 1.PP-lapol	Odtah		1,50		1,50	DTA03	
A1.01	2.NP, A N2.36	Kavárna K11, A 1.NP	VTRD - "2"	0,75	0,75		1,50	DTA21	
A1.01.1	split, střecha čekár. hala -JV	Kavárna K11, A 1.NP - chlazení	CH - Split			3,40	3,40		ANO
A1.02	1.NP, A.N1.K12.02	Samoobsluha vč zázemí K12, A 1.NP	VTRD - "2"	0,75	0,75		1,50	DTA11	
A1.02.1	split, střecha čekár. hala -JV	Samoobsluha vč zázemí K12, A 1.NP - chlazení	CH - Split			19,00	19,00		ANO
A1.03	3.NP, A.N3.20	Restaurace K13, A 1.NP	VTRR - "3"	1,50	0,75		2,25	DTA32	
A1.03.1	split, střecha čekár. hala -SV	Restaurace K13, A 1.NP - chlazení	CH - Split			11,90	11,90		ANO
A1.04	1.NP, A.N1.K13.05	Kuchyň K13, A 1.NP	VTRG - "4"	11,20	3,50		14,70	DTA12	
A1.04.1	split, střecha čekár. hala -SV	Kuchyň K13, A 1.NP - chlazení	Kond. jed.			30,00	30,00	DTA12	
A1.05	1.NP, A.N1.K13.05	Kuchyň-digestoře K13, A 1.NP	O		5,50		5,50		
A1.06	1.NP, A.N1.K14.02	Prodejna K14-RELAY, A 1.NP	VTRD - "1"	0,75	0,75		1,50	DTA13	
A1.06.1	split, střecha čekár. hala -SV	Prodejna K14-RELAY, A 1.NP - chlazení	CH - Split			3,40	3,40		ANO
A2.01	3NP, A.N3.02	Kanceláře a šatny SŽDC, A 2.-3.NP jih	VTRR - "3"	1,50	1,50		3,00	DTA31	
A2.01.1	split, střecha čekár. hala -JZ	Kanceláře a šatny SŽDC, A 2.-3.NP jih - chlazení	CH - Split			4,00	4,00		ANO
A2.02		Odtah so.zař.-část A 2.-3.NP	O		0,20		0,20		ANO
A2.03	3NP, A.N3.20	Kanceláře SŽDC, A 2.-3.NP sever	VTRR - "3"	1,50	1,50		3,00	DTA32	
A2.03.1	split, střecha čekár. hala -JZ	Kanceláře SŽDC, A 2.-3.NP sever - chlazení	CH - Split			8,50	8,50		ANO
						celkem sl.H	128,95		
Budova B - VZT č.									
B0.01	1.PP, B.P1.12	ČD informace, B 1.PP sever	VTRD - "1"	5,5	2,2		7,70	DTB03	
B0.01.1	split, střecha 2NP-SZ	ČD informace, B 1.PP sever - chlazení	CH - Split			2,30	2,30		ANO
B0.02	1.PP, B.P1.14	ČD pokladna, B 1.PP jih	VTRD - "1"	5,5	2,2		7,70	DTB04	
B0.02.1	split, střecha 2NP-JZ	ČD pokladna, B 1.PP jih - chlazení	CH - Split			2,60	2,60		ANO
B0.03	1.PP, A.P1.65	ČD zázemí, B 1.PP	VTRR - "3"	5,5	2,2		7,70	DTA05	
B0.03.1	split, střecha čekár. hala -JZ	ČD zázemí, klient zóna a pokladny, B 1.PP - chlazení	CH - Split			6,10	6,10		ANO
B0.03.2	split, střecha čekár. hala -JZ	ČD Telematika sdělovací m., B 1.PP - chlazení	CH - Split			3,83	3,83		ANO
B0.04	střecha	Veřejné WC, B 1.PP sever, ventilátor na střechu do šachty	Odtah		0,2		0,2		ANO
B0.05	1.PP, B.P1.K01.01	Prodejna K01-PONT, B 1.PP	VTRD - "1"	1,5	1,5		3,00	DTB05	
B0.05.1	split, střecha 2NP-JZ	Prodejna K01-PONT, B 1.PP - chlazení	CH - Split			3,10	3,10		ANO
B0.05.2	split, střecha 2NP-JZ	Prodejna K01-PONT, B 1.PP - chlazení techn	CH - Split			2,40	2,40		ANO
B0.05.3	střecha JZ	Prodejna K01-PONT, B 1.PP - digestoř	Odtah		0,8		0,8		ANO
B0.06	1.PP, B.P1.K02.01	Prodejna K02-RELAY, B 1.PP	VTRD - "1"	0,75	0,75		1,50	DTB06	
B0.06.1	split, střecha čekár. hala -JZ	Prodejna K02-RELAY, B 1.PP - chlazení	CH - Split			3,10	3,10		ANO
B0.06.2	split, střecha čekár. hala -JZ	Prodejna K02-RELAY, B 1.PP - chlazení techn	CH - Split			3,60	3,60		ANO

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. SO 201 - Výpravní budova, D.2.2.1.11 : Měření a regulace
D.2.2.1.11 - 3 : Tabulka VZT zařízení

Budova B - VZT č.	Umístění	Klimatizuje	Typ	Přívod kW	Odtah kW	Chlad kW	kW celkem	Rozvaděč	Zapojí elektro
B0.07	1.PP, B.P1.K03.02	Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP	VTRD - "1"	1,5	1,5		3,00	DTB01	
B0.07.1	split, střecha čekár. hala -SZ	Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP - chlazení	CH - Split			2,90	2,90		ANO
B0.07.2	split, střecha čekár. hala -SZ	Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP - chlazení techn	CH - Split			2,40	2,40		ANO
B0.07.3	střecha SV	Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP - digestoř	Odtah		0,75		0,75		ANO
B0.08	1.PP, B.P1.K04.02	Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP	VTRD - "1"	1,5	1,5		3,00	DTB02	
B0.08.1	split, střecha 2NP-SZ	Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP - chlazení	CH - Split			3,30	3,30		ANO
B0.08.2	split, střecha 2NP-SZ	Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP - chlazení techn	CH - Split			2,40	2,40		ANO
B0.08.3	střecha SZ	Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP - digestoř	Odtah		0,75		0,75		ANO
B0.40	1.PP, B.P1.02	Dveřní clony hlavní vstup, B 1.PP	VT - "5"	0,5			0,5	DTB03	
B0.41	1.PP, B.P1.02	Dveřní clony severní průchod, B 1.PP	VT - "5"	0,5			0,5	DTB02	
B0.42	1.PP, B.P1.02	Dveřní clony jižní průchod, B 1.PP	VT - "5"	0,5			0,5	DTB05	
B1.01	2NP, terasa	Školící středisko SŽDC, B 1.NP	VTRR - "3"	1,5	1,5		3,00	DTB22	
B1.01.1	split, střecha 2NP-JZ	Školící středisko SŽDC, B 1.NP - chlazení	CH - Split			8,70	8,70		ANO
B1.02	ventilátor na střeše SZ	Školící středisko SŽDC - soc. zař., B 1.NP	Odtah		0,2		0,2		ANO
B1.03	1NP, B.N1.23	ČD Tranzito, SŽDC ostraha, B 1.NP jih	VTRD - "1"	0,75	0,75		1,50	DTB12	
B1.03.1	split, střecha 2NP-JZ	ČD Tranzito, B 1.NP jih - chlazení	CH - Split			1,30	1,30		ANO
B1.03.2	split, střecha 2NP-JZ	SŽDC ostraha, B 1.NP jih - chlazení	CH - Split			1,30	1,30		ANO
B1.04	1NP, B.N1.K09.01	Občerstvení K09, B 1.NP jih	VTRD - "1"	0,75	0,75		1,50	DTB13	
B1.04.1	split, střecha čekár. hala -JV	Občerstvení K09, B 1.NP jih - chlazení	CH - Split			5,20	5,20		ANO
B1.05	1NP, B.N1.K10.01	Prodejna K10, B 1.NP sever	VTRD - "1"	0,75	0,75		1,50	DTB11	
B1.05.1	split, střecha čekár. hala -SV	Prodejna K10, B 1.NP sever - chlazení	CH - Split			10,40	10,40		ANO
B1.41	1.NP, B.N1.01	Dveřní clona čekárenská hala sever, B 1.NP	VT - "5"	0,5			0,5	DTB11	
B1.42	1.NP, B.N1.01	Dveřní clona čekárenská hala jih, B 1.NP	VT - "5"	0,5			0,5	DTB13	
B2.01	2NP, B.N2.05	Kanceláře a šatny ČD, B 2.NP jih	VTRD - "2"	1,5	1,5		3,00	DTB21	
B2.01.1	split, střecha čekár. hala -JV	Kanceláře a šatny ČD, B 2.NP jih - chlazení	CH - Split			7,60	7,60		ANO
B2.02	ventilátor v šachtě 3.np u B.N3.12	Kanceláře ČD - soc. zař., B 2.-3.NP jih	Odtah		0,2		0,2		ANO
B2.03	2NP, B.N2.03	Nocležny ČD, B 2.NP sever	VTRD - "2"	1,5	1,5		3,00	DTB23	
B2.04	ventilátor v šachtě 3.np u B.N3.30	Nocležny a kanceláře ČD - soc.zař., B 2.-3.NP sever	Odtah		0,2		0,2		ANO
B3.01	3NP, B.N3.04	Kanceláře ČD, B 3.NP jih	VTRD - "2"	1,5	1,5		3,00	DTB31	
B3.01.1	split, střecha čekár. hala -JV	Kanceláře ČD, B 3.NP jih - chlazení	CH - Split			8,10	8,10		ANO
B3.02	3NP, B.N3.37	Kanceláře komerce a SŽDC, B 3.NP sever	VTRD - "2"	1,5	1,5		3,00	DTB32	
B3.02.1	split, střecha čekár. hala -SV	Kanceláře komerce a SŽDC, B 3.NP sever - chlazení	CH - Split			9,70	9,70		ANO
						celkem sl.H	149,03		
Budova C - VZT č.						El. ohřev kW			
C0.01	1.PP, C.P1.K05.01	Prodejna K05, C 1.PP	VTRD - "6"	0,75	0,75	2,00	3,50	DTC01	
C0.02	1.PP, C.P1.K06.01	Prodejna K06, C 1.PP	VTRD - "6"	0,75	0,75	2,00	3,50	DTC02	
C0.03	1.PP, C.P1.K07.01	Prodejna K07, C 1.PP	VTRD - "6"	0,75	0,75	2,00	3,50	DTC03	
C0.04	1.PP, C.P1.K08.01	Prodejna K08, C 1.PP	VTRD - "6"	0,75	0,75	2,00	3,50	DTC04	
						celkem sl.H	14,00		