



VÝVODY PRO SPECIALISTY

Elektro  
Označení    Popis  
E-7    Pevný přívod 230 V, 1x 16 A, vyvést 2500 mm nad podlahou, volný konec 2500mm, vypínač a pojistky ze strany stavby

PIVNÍ VEDENÍ

K-1    Vedení pro nápojový python z pivního sklepa, HT110, max úhel 110°

šroubením 3/4" na pružný přívod, osa kohoutu rovnoběžně s podlahou  
V-7    Vývod studené vody 1/2", ukončit 300mm nad podlahou roháčkem se šroubením 3/4" na pružný přívod

Veškeré instalace provést vždy dle prostředí a příslušné ČSN. Veškeré stroje a zařízení zabezpečit ochranou proti nebezpečí dotyku el. proudu. Jednotlivé instalace jsou provedeny pro příslušné zařízení a v případě použití jiného zařízeníje nutné konzultovat s projektantem platnost těchto přívodů.

- stěnový vývod
- podlahový vývod

Zařízení je zakresleno pouze pro předběžné rozvržení gastroprovozů.  
Zakreslené zařízení není součástí výběrového řízení  
Zakreslené podlahové vpusti jsou řešeny v samostatné části dokumentace D.2.2.1.4 Zdravotně technické instalace (vodovod, kanalizace)

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."	 
---	---

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: JAROSLAV SOUMAR Garant profese: TOMÁŠ LONGAUER
		

Zpracovatel částí:	BUONA GASTRO s. r. o. Brojova 16, 326 00 Plzeň tel.: +420 603 827 175 e-mail: motl@buonagastro.cz
	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
JAN MOTL	TOMÁŠ LONGAUER	TOMÁŠ LONGAUER	JAN MOTL

Název akce:	Číslo smlouvy:	
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.	18-144.230	
	Projektový stupeň:	
	DSP	
Část:	Datum:	
SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA	01/2020	
GASTROPROVOZ	Číslo části:	
	D.2.2.1.12	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:50	4x A4
	Číslo přílohy:	
ZÁZEMÍ HLAVNÍ RESTAURACE V 1PP - VÝVODY	4	