



Zařízení je zakresleno pouze pro předběžné rozvržení gastroprovozů.  
Zakreslené zařízení není součástí výběrového řízení

VÝVODY PRO SPECIALISTY

- Elektro
- Označení    Popis
- E-1    Zásuvka jednoduchá 230V, 1x16A, výška nad podlahou dle popisu
- E-6    Pevný přívod 400V 3N AC, ukončit krabicí, výška nad podlahou dle popisu, jištění dle příkonu, do přívodu zařadit na přístupném místě vypínač
- E-8    Pevný přívod 230 V, 1x 16 A, vyvést ze stropu, volný konec 2500mm, vypínač a pojistky ze strany stavby
- E-10    Pevný přívod 230 V, 1x 16 A, vyvést podlahy, volný konec 1500mm, pojistky ze strany stavby

- Voda
- V-1    Vývody studené a teplé vody 1/2", ukončit 300 mm nad podlahou roháčky se šroubením 3/8" na pružný přívod

- O-1    Odpad HT 50, ukončit 300mm nad podlahou hrdlem

Veškeré instalace provést vždy dle prostředí a příslušné ČSN. Veškeré stroje a zařízení zabezpečit ochranou proti nebezpečí dotyku el. proudu. Jednotlivé instalace jsou provedeny pro příslušné zařízení a v případě použití jiného zařízení je nutné konzultovat s projektantem platnost těchto přívodů.

- stěnový vývod
- ⊕    podlahový vývod

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01           | -            | -            |
| 02           | -            | -            |
| 03           | -            | -            |

|   |  |
|---|--|
| Objednatel:   | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace<br>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
|  | Stavební správa západ<br>Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9                           |

|   |   |
|---|---|
| Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n." |   |
|---|---|

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Správce: | SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3<br>tel.: +420 267 094 111<br>e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu:<br>JAROSLAV SOUMAR |
|          |   | Garant profese:<br>TOMÁŠ LONGAUER           |

|   |  |
|---|--|
| Zpracovatel částí:  | BUONA GASTRO s. r. o.<br>Brojova 16, 326 00 Plzeň<br>tel.: +420 603 827 175<br>e-mail: motl@buonagastro.cz |
|  |  |

|                    |                                  |                |              |
|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval:    | Kontroloval: |
| JAN MOTL           | TOMÁŠ LONGAUER                   | TOMÁŠ LONGAUER | JAN MOTL     |

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| Název akce:   | Číslo smlouvy:     |                |
| REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.<br>PLZEŇ HL. N. | 18-144.230         |                |
|   | Projektový stupeň: |                |
| Část:<br>SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA                   | DSP                |                |
|   | Datum:             |                |
|   | 01/2020            |                |
| GASTROPROVOZ  | Číslo části:       |                |
|   | D.2.2.1.12         |                |
| Název přílohy:                                      | Měřítko:           | Počet formátů: |
|   | 1:50               | 4x A4          |
|   | Číslo přílohy:     |                |
| PIZZERIE 1PP - VÝVODY                               | 10                 |                |