



Zařízení je zakresleno pouze pro předběžné rozvržení gastroprovozů.
Zakreslené zařízení není součástí výběrového řízení

VÝVODY PRO SPECIALISTY

- Elektro
Označení Popis
E-1 Zásuvka jednoduchá 230V, 1x16A, výška nad podlahou dle popisu
E-6 Pevný přívod 400V 3N AC, ukončit krabicí, výška nad podlahou dle popisu, jištění dle příkonu, do přívodu zařadit na přístupném místě vypínač
E-10 Pevný přívod 230 V, 1x 16 A, vyvést podlahy, volný konec 1500mm, pojistky ze strany stavby
Voda
V-1 Vývody studené a teplé vody 1/2", ukončit 300 mm nad podlahou roháčky se šroubením 3/8" na pružný přívod
V-7 Vývod studené vody 1/2", ukončit 300mm nad podlahou roháčkem se šroubením 3/4" na pružný přívod
O-1 Odpad HT 50, ukončit 300mm nad podlahou hrdlem
O-2 Odpad HT 50, ukončit 50mm nad podlahou hrdlem

Veškeré instalace provést vždy dle prostředí a příslušné ČSN. Veškeré stroje a zařízení zabezpečit ochranou proti nebezpečí dotyku el. proudu. Jednotlivé instalace jsou provedeny pro příslušné zařízení a v případě použití jiného zařízení nutné konzultovat s projektantem platnost těchto přívodů.





- stěnový vývod
⊕ podlahový vývod

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."
 

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: JAROSLAV SOUMAR Garant profese: TOMÁŠ LONGAUER
		

Zpracovatel částí:		BUONA GASTRO s. r. o. Brojova 16, 326 00 Plzeň tel.: +420 603 827 175 e-mail: motl@buonagastro.cz					
							
Vedoucí střediska:		Odpovědný projektant SO, IO, PS:		Vypracoval:		Kontroloval:	
JAN MOTL		TOMÁŠ LONGAUER		TOMÁŠ LONGAUER		JAN MOTL	

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	18-144.230	
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.	Projektový stupeň:	
	DSP	
	Datum:	
Část: SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA	01/2020	
	Číslo části:	
GASTROPROVOZ	D.2.2.1.12	
	Název přílohy:	Měřítko:
PEKÁRNA - VÝVODY	1:50	Počet formátů:
		4x A4
	Číslo přílohy:	8