

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 9791/2022-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  
Mobil +420 601 570 898  
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“**

**- na zhotovení stavby**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 31:**

Pro lepší možnost pozdějšího vyhledávání potrubního vedení v zemi mají být dle výkresové části dokumentace osazeny RFID markery. V rámci venkovního vodovodu však modré markery 145,7 kHz nejsou vykázány. Dle výkresu D.1.4.1.2 se jedná o 16 kusů. Dto oranžový RFID marker 101,4 kHz dle výkresu D.1.4.4.6 Situace MaR. Prosím o prověření.

#### **Odpověď na dotaz č. 31:**

*Ve výkazu výměr SO01-71D1.4.4 MaR byla doplněná položka Pol40 - RFID oranžový marker 101,4 kHz, vč. stahovací pásky – 35ks*

*viz příloha Opravený výkaz výměr*

*Ve výkazu výměr SO01-71D1.4.1 ZTI vodovod byla doplněná položka 128805R - RFID marker - plochý, modrá barva, 145,7 kHz – 16 ks*

*viz příloha Opravený výkaz výměr*

#### **Další sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a se změnami uvedenými v přechozích Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.*

*Prodloužení o 2 kalendářní dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

*Zadavatel zároveň sděluje, že po zveřejnění odpovědí na dotazy č. 20 - 25 bude proveden další posun lhůty pro podání nabídek.*

*Lhůta pro doručení nabídek se mění takto:*

*Datum: 16. 05. 2022 nahrazeno: **18. 05. 2022** Čas: 09:00 hod.*

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Přílohy:**

- Upravený výkaz výměr: Rekonstrukce\_VB\_v\_žst\_Chodov\_Zm04\_220511

.....  
**Ing. Karel Švejda, MBA**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)