

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn.

9928/2022-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)

## „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín“

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 11**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

#### **Dotaz 53)**

##### **/ PS 25-02-61 Informační zařízení**

- Na základě Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9 odpověď na dotaz č. 50, žádáme zadavatele o sdělení, z jakého důvodu jsou u položky č. 30 2 kusy, když se dodává pouze jeden panel EIP?
- Na základě Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9 odpověď na dotaz č. 50 ohledně akustických modulů pro nevidomé (AKIS) uvádíme následující: Tyto moduly se dle Směrnice č. 118 odst. 7.4 dávají, cituji: „*Informační systém musí také poskytovat hlasový výstup z tabule pro osoby slabozraké a nevidomé*“. Tyto moduly se dávají k informačním tabulím a monitorům, z důvodů přečtení textu na tabulích. Nejedná se o samostatné zařízení, pracuje jako součást informačního systému, měly by tedy být součástí PS 25-02-61.

V odpovědi na dotaz č. 50 se zadavatel odvolává na položky č. 18 a 19 v SO 25-77-01.

18	220860063	Montáž dálkově ovládané zvukové signalizace PZS pro nevidomé včetně montáže akustické signalizace pro 2 výstražníky, montáže přijímače s připojením, přezkoušení	KUS	2,000
19	22R01	INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ	KUS	2,000

Dle schématu D.2.2.4 - 2.102. v SO 25-77-01 jsou tyto majáčky nakresleny jinde než budou tabule instalovány. Předpokládáme, že se nejedná o akustické moduly AKIS, ale o orientační hlasové majáčky OHM, které usnadňují nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci, což je úplně jiné zařízení.

Žádáme zadavatele o prověření případnou opravu (správné množství tj. 3 ks ve VV PS 25-02-61 včetně montáže).

#### **Odpověď na dotaz č. 53**

- Položka 30 změněna na 1Ks ve VV PS 25-02-61 - D.1.2.6 - Informační systém pro cestující*
- Akustické moduly pro nevidomé (AKIS) jsou součástí dodávky informačních tabulí a monitorů. (Odstraněno z výkresů D.1.2.6 -2.102 a D.1.2.6 -2.101)  
Položky č. 18 a 19 v SO 25-77-01. – jedná se o OHM, které je součástí Orientačního systému SO 25-77-01 (nejedná se o AKIS)*

Přílohy:

D.1.2.6 -2.101 – IS

D.1.2.6 -2.102 - Schéma IS

Výkaz výměr - Radotín\_Zm09\_220513

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 16. 05. 2022

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2709632

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 086e57ce-52e4-4018-a997-13edf25a1274

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.05.2022 06:45:01



2628055f-e657-454b-be85-e6c9eb75180b