

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravaze

- na zhotovení stavby

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Z Výpisu oken D.1.1.13 není u prvku OH 03b z kót zřejmý rozměr (délka) krajních sestav. U prvku OH 03c jsou obdélníková okna stejně široká a výška horních fixů je 775 mm jako u prvku OH 03b? Prosim o doplnění kót krajních skel prvku OH 03d.

Přikládáme dokotované okna OH03b a OH03c. Viz příloha D.1.1.13 v pdf.

[illegible]

S001-71D1.4.6.3 Dohledový videosystém (VSS)

a) Dle Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 8 odpověď na dotaz 24 je blokové schéma nefunkční. Žádáme zadavatele o dodání schématu, kde bude patrné:

- propojení kamer do switche,
- propojení do záznamového zařízení,
- propojení do lokálního dohledového pracoviště,
- propojení do systému DDTS pro dálkový dohled dispečera DOZ Chodov sídlícího v ŽST Karlovy Vary.

b) Ve výkazu výměr dle schématu D.1.4.6.203 – rev01 chybí kabel UTP včetně trubek a lišt. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

c) Ve výkazu výměr dle technické zprávy chybí lokální dohledové pracoviště (monitor, klientské pracoviště). Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

Odpověď na dotaz č. 48:

A) Projektová dokumentace pro provedení stavby obsahuje blokové schéma kamerového systému, ze kterého je patrné množství kabelů, jejich typ, a zakončení v příslušném datovém rozvaděči. Svorkové schéma, schéma konektorů připojení jednotlivých kabelů a jejich zakončení, schéma propojovacích kabelů v datovém rozvaděči je předmětem dílenské dokumentace dodavatele stavby. Lokální dohledové pracoviště v objektu nebude instalováno, není vykázáno v soupisu prací / rozpočtu (výkazu výměr).

B) Kabeláž pro připojení kamer včetně montážního materiálu je vykázána v části strukturovaná kabeláž.

C) Lokální dohledové pracoviště nebude instalováno. Technická zpráva byla opravena. viz příloha D.1.4.6.001_techická zpráva_R01

Dotaz č. 49:

Dotaz navazuje na dodatek zadavatele, konkrétně na odpověď na dotaz č.45.

Odpověď na dotaz č. 45:

Objekty SO01-71D.2.4.2 – přeložka optického kabelu a SO01-D2.4.4 přeložka NN bude realizovat zhotovitel stavby GSM-R Chomutov-Cheb na objednávku vítězného uchazeče stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“. V příloze zadavatel poskytuje oceněné položky těchto souborů a všichni uchazeči je takto ocení.

a) Chápeme správně, že za zadavatelem poskytnuté ocenění zhotovitel stavby GSM-R Chomutov – Cheb tyto práce provede na klíč?

b) Žádáme zadavatele o informaci, zda má zadavatel tedy SŽ uzavřen smluvní vztah v této věci se zhotovitelem stavby GSM-R Chomutov – Cheb a je schopen garantovat jak částku tak i provedení prací.

c) Žádáme zadavatele o vyjádření, který subjekt je zhotovitelem stavby GSM-R Chomutov – Cheb, u kterého zadavatel předpokládá, že vítězný uchazeč této stavby práce objedná.

Odpověď na dotaz č. 49:

- Zhotovitel stavby GSM-R Chomutov-Cheb provede přeložky, tak jak jsou uvedeny v SO 01-71D.2.4.2-přeložka optického kabelu a SO 01-D2.4.4 přeložka NN.
- Zadavatel předá vítěznému uchazeči písemné potvrzení s garancí ceny a podmínky provedení prací od zhotovitele stavby GSM-R Chomutov - Cheb.
- Hlavní zhotovitel stavby GSM-R Chomutov-Cheb je firma Kontron Transportation s.r.o..

Dotaz č. 50:

Opakovaný dotaz - Boxy na kola

Zadavatel ve **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 7** uvedl odpověď na dotaz č. 43:

Dotaz č. 43:

Boxy na kola

Ve Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4, zadavatel uvedl:

Další sdělení zadavatele: Revizí Výkazu výměr - SO01-71D1.5.1 Komunikace a zpevněné plochy – byl upraven text v položce č.114 - 936001002 - Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t – byla vymazána poznámka " Položka obsahuje pouze montáž. Dodávka boxů na kola vč. dopravy není součástí rozpočtu a to z důvodu jejího zajištění investorem v rámci nákupu z oficiálního mobiliáře SŽ". Viz příloha opravený výkaz výměr a D.1.1.21 Mobiliář.

V předaném soupise prací položka odstraněna nebyla.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
115	9000020R		Dodávka boxů na kola s možností umístění do sestav a zajištění proti krádeži	KS	2,000

Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď na dotaz č. 43:

Položka č.114 – 936001002 ve výkazu výměr zůstává, byla pouze upravena, byla vymazána pouze poznámka

Zadavatel, zřejmě omylem, odpovídá na položku č. 114.

Dodavatel se ptal na položku č.115.

Dodavatel z odpovědi zadavatele ve vysvětlení č. 4 usoudil, že dodávka boxů není předmětem plnění, proto žádal o opravu soupisu prací (odstranění položky).

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 50:

Dodávka boxů je předmětem plnění zakázky. Ve výkazu výměr zůstala položka č.114 – Montáž boxů i položka č.115 – Dodávka boxů. Byla u nich pouze vymazána poznámka. Viz výkaz výměr Rekonstrukce_VB_v_žst_Chodov_ZM03_220509

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- *D.1.4.6.001_techická zpráva_R01*
- *D.1.1.13-Výpis oken_03b,03c*

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2718091

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1847bedc-dd2a-4d82-9938-3eb14637452b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2022 11:43:00



2fe92a35-53a9-4d7c-b10d-38ecc6510930