



Stávající nadzemní vedení VN
Stávající zemní kabelové vedení NN
Stávající transformační stanice
Nové zemní kabelové vedení NN (AYKY 3x120+70)
Nové zemní kabelové vedení NN uložené v chráničce
Nová přípojková skříň
Uzemnění
Nově budovaný chodník
Naplánované sdělovací vedení

LEGENDA:

KRESLIL	PROJEKTOVAL	SCHWÄBLI	STUPEŇ	DUS
ING. ŠVEJDA P.	ING. ŠVEJDA P.	MGR. FRUNDL L.	PROVOZNI SOUBOR	---
		PA	DATUM	1/2021
<p>Název výkresu:</p> <p>Situáční výkres vedení NN – Investiční akce Správy železnic</p>				
<p>Název díla:</p> <p>Nýřany, PS, Kamenný Újezd, ppč. 382, k. NN (IV – 12 – 0017526)</p>				

Před zopočetím vlastních montážních a výkopových prací bude nutné znovu ověřit uložení podzemních sítí a jejich vytyčení.

Napěťová soustava:

Nízké napětí – 3x400V, 50Hz, TN-C, ochrana samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a PNE 33 0000-1 ed.6