

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 10418/2022-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje

Bc. Martin Baudis

Mobil

+420 601 570 898

E-mail

BaudisM@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“**

**- na zhotovení stavby**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 11**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 51:**

K požadavkům plynoucím z výpisu oken máme ještě níže uvedené připomínky:

- 1) Nelze dodržet požadované tepelně izolační vlastnosti okna po zabudování  $U_w=0,9$  ani plné části okna po zabudování  $U_w=1,2$ .
- 2) Nelze dodržet složení skla kalené ext./lepené int.
- 3) Antracit mat není RAL 9004 (jedná se o RAL 7016).
- 4) Navržené velikosti požárních skel jsou mimo rozsah Klasifikace v oblasti požární odolnosti – certifikace požárních systémů.
- 5) Nelze dodat požární automaty se specifikací RC2 (prvek OH 03d).

Jak máme dále postupovat?

#### **Odpověď na dotaz č. 51:**

*Ad 1):  $U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ .*

*Ad 2): Sklo bezpečnostní P3a se zamezením rizika prasknutí skel termálním šokem.*

*Ad 3): Ano, RAL 7016 (původně byl popsán Coatex 9004).*

*Ad 4): Okna a dveře jsou bez požární odolnosti. EI 15 DP1 se týká pouze nosné kce objektu.*

*Ad 5): Nejsou požární, jen Posuvné dveře na únikové cestě budou vybaveny náhradním zdrojem. Toto uzavření bude řešeno vlastní UPS, která bude součástí výrobku, impuls od kouřového čidla, kabeláž s funkční integritou při požáru. Dále bude možné otevřít tyto dveře ručně z vnitřní strany.*

*Viz upravená příloha výpis oken*

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Přílohy:**

- *D.1.1.13-rev1 – výpis oken*

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2721537

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6975a18a-d367-4bf4-ab87-3117ce49becb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.05.2022 09:29:03



de59ce43-4297-4614-bad7-cb7464dffbaa