

Váš dopis zn.

Ze dne 22. 01. 2021

Naše zn. 6416/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS

Listů/příloh 1/3

Vyřizuje

Tomáš Procházka

Telefon

+420 972 342 160

Mobil

+420 724 791 418

E-mail

ProchazkaTo@spravazeleznic.cz

Datum

7. dubna 2021

Sinc s.r.o.

Ing. Antonín Nádvorník

T. G. Masaryka 2065/26

568 02 Svitavy

**Souhrnné stanovisko
Správy železnic, státní organizace,
Oblastního ředitelství Hradec Králové
k existenci sítí**

Název stavby: Skřivany ON – oprava – PD

Místo stavby: k. ú. Skřivany na pozemcích p. č. 88, jehož součástí je stavba objekt pro bydlení s čp. 88 a p. č. 193/1 ve vlastnictví ČR, se kterým má Správa železnic, s. o. právo hospodařit a na pozemku p. č. 503/1 v majetku Královéhradeckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Královéhradeckého kraje

Trať: Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl. n.

TÚDÚ: 1401C1

Investor: Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové toto stanovisko k existenci sítí:

TN - odbor energetiky - přesnou polohu rozvodu vody a kanalizace neznáme, doporučuji se obrátit na místní správce a SPS.

ST (Správa tratí) Hradec Králové

Správa tratí HK nemá v území dotčeném stavbou podzemní sítě.

Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

V zájmovém území zastávky se nacházejí sítě ve správě SEE (přípojka od ČEZ, napájení releového domku, osvětlení). Přesnou polohu je nutno určit vytýčením. Vytýčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí p. Martin Černý, tel.: 702 021 533 příp. místní správce p. Jaroslav Brádle, tel.: 724 985 015. Zařízení ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Hradec Králové

V zájmovém území se nachází kabelové sítě PZS v km 36,548 /P4450/ viz příloha. Přesnou polohu kabelů je nutné určit vytyčením. Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů zajistí p. Miloslav Ondráček, VM okrsek Jičín, tel. 606 722 727. – viz příloha 1.

ČD Telematika Pardubice

Při provádění stavebních prací dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě ČTD). Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zak. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – viz vyjádření ČD Telematika, a.s. s č. j. 1202106571 ze dne 01. 04. 2021 – viz příloha č. 2.

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[48]



Ing. Kateřina Obermajerová
Přednosta odborné správy

Přílohy

Příloha 1 – SSZT – situace kabelové trasy + všeobecné podmínky

Příloha 2 – ČD Telematika - stanovisko s č. j. 1202101526 ze dne 25. 1. 2021+ Situace TK + HDPE + podmínky Správy železnic