



- P.01 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA NAD ÚROVNÍ TERÉNU - SOKLOVÁ ÚPRAVA**
- SKLADBA OD INTERIÉRU:
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO (ZAROVNANÉ, ZBAVENÉ NEČISTOT A ZEDNICKY ZAPRAVENÉ)
 - NOSNÝ SYSTÉM SLOŽENÝ Z UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ SYSTÉMU - KOTEV A NOSNÝCH PROFILŮ SYSTÉMU - ÚHELNÍKŮ (NOSNÝ SYSTÉM BUDE JEDNOHO DODAVATELE, CERTIFIKOVANÝ PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ NA FASÁDÁCH, S POŽADOVANÝMI POŽÁRNÍMI VLASTNOSTMI)
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, DIFUZNĚ OTEVŘENÁ TL. 80 MM
 - DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
 - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 50 MM
 - CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 16 MM (KOTVENÍ DESEK K NOSNÉMU SYSTÉMU PŘES PODKLADNÍ EPDM PÁSKU TL. 1MM. KOTEVENÍ NEREZOVÝMI VRUTY S PODLOŽKOU)
 - FASÁDÁNÍ ZATEPLOVACÍ DESKA TL 30 MM Z POLYSTYRENU XPS 30. (SPODNÍ HRANA OPATŘENA FABIONEM PRO SPRÁVNÉ PROVEDENÍ HYDROIZOLAČN STĚRKY. KOTVENÍ ZATEPLOVACÍ DESKY SKRZ CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU MIN. TL. 16 MM MECHNICKY TALÍŘOVOU HMOŽDINKOU)
 - HYDROIZOLAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA (PCI BARRASEAL CS PO CELÉ VÝŠCE SOKLU)
 - LEPIDLO
 - VÝZTUŽNÁ SÍTKA
 - SOKLOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ
- KOMPLETNÍ DODÁVKA SYSTÉMU VČ. FASÁDNÍCH DOPLŇKŮ JAKO PERFOROVANÝCH PLECHŮ PROTI HMYZU A HLODAVCŮM U PROVĚTRÁVANÉHO SOKLU.



K O H L ARCHITEKTI		
	NEMOCNIČNÍ 43/483 702 00, OSTRAVA 1 WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ	28. ŘÍJNA 960/178 70900, OSTRAVA 1 TEL/FAX: 596955233 MOBIL: 777-334088
	Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRavní BUDOVY V ŽST.
	Objekt:	SOKOLNICE TELNICE
	Část:	DOPLŇUJÍCÍ VÝKRESY PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI
Výkres: DETAIL PROVĚTRÁVANÉHO SOKLU		
Místo stavby:	BUDOVA Č. P. 101 PARC. Č. 1473, ULICE K NÁDRAŽÍ, K.Ú. TELNICE U BRNA [765767], OBEC TELNICE	
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 - STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD	
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUŽÍK	
Odpov.proj.	ING. ARCH. DANIEL LABUŽÍK	
Kreslil:	ING. LUKÁŠ DOSTAL	
Formát:	1500/594	Číslo kopie: Číslo výkresu:
Datum:	04/2022	E.2.1.043
Měřítko:	1:50, 1:10	
Zakázka:	1186_SOKOLNICE	
Stupeň::	DOKUMENTACE PDPS	