

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH
PŘÍSTUPŮ V žst.Lovosice
Lovosice, Okres Litoměřice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město

PBŘ – 04/2019, **dodatek č.1 z 20.4.2021**

Předmětem dodatku č.1 je zhodnocení změny stavby před dokončením. Oproti původnímu PBŘ se mění následující:

1. Zastřešení nástupišť mělo být původně zachováno. Zastřešení se mělo pouze opravit a natřít. Nově bude zastřešení instalováno nové. Nosná konstrukce bude ocelová bez požadavku na požární odolnost. Střešní plášť je tvořen sendvičovým střešním panelem, s profilovaným (trapézovým) profilem na horním povrchu, spodní plechový líc je rovný, s mikropofilací. Uvnitř panelů je PIR izolace. Sendvičový panel je navržen tl. 160+35 mm vlna. Materiál podhledů – hliníkové sendvičové kompozitní desky tl. 10 mm s vnitřním hliníkovým výztužným jádrem (tvaru trapézu), celokovové. Pohledová strana lakovaná. Osoby na nástupištích nebudou ohroženy padajícími troskami.

2. V souvislosti s instalací nového zastřešení se upravuje pozice nástupišť č.2 a č.3 při zachování jejich délky.

Uvedené změny nemají na původní PBŘ žádný vliv.

Tento dodatek je nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení z 04/2019

Ústí nad Labem 22.4.2021

Ing.Zábojník



ING. JOSEF ZÁBOJNÍK
Pincova 2968/7
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 499 21 47
tel: 724 968 211 privat: +72 772 899
e-mail: josef.zabojnik@seznam.cz

