

E-ZAK

Naše zn. 16190/2022-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 3. června 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – 64022032

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Skřivany ON – oprava

Dotaz dodavatele č. 1:

V PD je požadováno „zapanelování“ vedení ve výkazu výměr v části SO 01 však schází položky na zajištění, dodání, osazení a následnou likvidaci těchto panelů.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zapanelování kabelového vedení je v celkové situaci znázorněno v místě předpokládaného přístupu na staveniště a nakládky. Je na zvážení dodavatele, zda zvolí tento způsob ochrany vedení, či nikoliv. Ocenění těchto prací bude součástí položky č. 41 Zařízení staveniště v SO 03 - Zpevněné plochy.

Dotaz dodavatele č. 2:

V rámci SO 05 je požadována informační tabule, dle směrnic onačení stanic by měla být součástí dodávky také směrová tabule, ve VV schází.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel doplnil do Soupisu prací s výkazem výměr položku č. 6 Tabule se směrem jízdy vlaků v SO 04 – Vybavení objektu.

Dotaz dodavatele č. 3:

Předpokládáme, že v rámci osazení mobiliáře, má být vytvoření základových konstrukcí, má toto být součástí položek? Jaké jsou požadavky na montáž mobiliáře?

Odpověď zadavatele č. 3:

Kotvení mobiliáře proběhne standardní cestou do podlahy čekárny. Není zde požadavek na základové konstrukce, jelikož není použita zámková dlažba, ale cementová litá deska viz konstrukce podlahy S10 v části D_Výkresy - D.2.1.10 Skladby konstrukcí Dílu 3 PDS. Materiál (drobný spojovací materiál a chemickou kotvu) oceňte v položce u příslušných

montáží, a to položka č. 1 Montáž stojanu na kola, č. 2 Montáž lavičky a č. 3 Montáž odpadkového koše v SO 04 – Vybavení objektu.

Dotaz dodavatele č. 4:

TZ ve zpevněných plochách požaduje úpravu terénu kačírkem, VV požaduje rozprostření zeminy. Jak má být oceněno?

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel tímto sděluje, že v technické zprávě pro zpevněné plochy je chybně uvedena úprava kačírkem a požaduje, v souladu se Soupisem prací s výkazem výměr, provést rozprostření zeminy.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr (64022032 Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_oprava03062022).

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 8. 6. 2022 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové