

Naše zn. 8167/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Přerovska@spravazeleznic.cz

Datum 6. června 2022

Věc: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Ve výpisu oken se u zasklení nachází požadavek na dřevěný distanční rámeček, který však dle výrobce neexistuje. Prosím tedy o upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje zasklení následovně:

Meziskelní distanční rámeček bude standartní, ne dřevěný – viz Příloha č. 1, Obr. č. 1

Okna budou dřevěná z euro profilů, členění oken bude dle Příloha č. 1, Obr. č. 2, v dřevěném rámu bude členění oken na tři části řešeno pomocí dřevěné příčky nalepené na skle – viz Příloha č. 1, Obr. č. 3 a č. 4 (foto z obdobné stavby Rekonstrukce výpravní budovy žst. Hanušovice).

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr jsou pod objektem číslo E 1.8.2. Kabelovod uvedeny položky k nacenění. V PD není žádná dokumentace k tomuto objektu a tím pádem položky nejdou smysluplně ocenit.

Žádáme vás o doplnění PD případně vysvětlení jak VV ocenit.

Odpověď:

Kabelovod bude zřízen v rámci koordinace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“ se stavbou „Oprava SSZ Sokolnice Telnice“. Z důvodu jeho umístění ve zpevněných plochách, které budou rekonstruovány v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“ je kabelovod součástí soupisu prací stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“. Dokumentace stavby „Oprava SSZ Sokolnice Telnice“ není v době probíhající soutěže stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“ k dispozici, proto jsou v dokumentaci uvedeny dva výkresy (typový řez, šachta) – viz Příloha č. 2. Dále byl v rámci koordinace zpracován soupis prací pro kabelovod – objekt E. 1.8.2, uchazeči ocení všechny položky tohoto soupisu prací, případné změny budou řešeny po dopracování dokumentace stavby „Oprava SSZ Sokolnice Telnice“ v rámci změn během výstavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

Příloha_č.1_okna.zip

Příloha_č.2_kabelovod.zip

V Olomouci dne **- 6 -06- 2022**



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace