

Rekonstrukce Žst. Rožnov pod Radhoštěm

Příloha TZ č.xx: Tabulka chrániček

Část stavby: D.1.2 Sdělovací zařízení
Účel dokumentace: DUSP + PDPS

[illegible]

Poznámka: u chrániček, které neprochází pod kolejemi je orientační výška od TK rovna krytí chráničky.

Při spojování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovníě zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

***) Podchod pod komunikací je možné vybudovat i bez protlaku, v čase budování komunikace**

Rekonstrukce Žst. Rožnov pod Radhoštěm

Příloha TZ č.xx: Tabulka chrániček

Část stavby: D.1.2 Sdělovací zařízení
Účel dokumentace: DUSP + PDPS

Podchod číslo	Žkm	Koleje / komunikace	Nárokovaný počet chrániček Novotub 160						Orient. výška od hrany chrán. [m]	Orient. výška od TK [m]	Počet vrstev	Zajišťuje PS, SO	Způsob	Poznámka	Púdorysná délka chrán. [m]
			zab	sděl	siln	zab rez	sděl rez	siln rez	celkově						

**) Přejchod bude proveden dle předpisu SŽDC S4, kapitola V., bod 71.
***) Přejchod bude proveden protlakem s min. hloubkou krytí 120cm pod horní hranou vozovky.