



Požadavky na sdělovací místnost
oVnitřní teplota - Stálá cca 22°/vytápění
oKlimatizace příkon cca 5 kW pro sděl. zař. (napájení klimatizace řešit mimo silový technologický sdělovací rozvaděč, nejlépe z rozvaděče elektroinstalace budovy)
oNášlapná vrstva podlahy - antistatické PVC (odpor 10⁴-6)
oZatížení podlahy 600 kg/m²
oVelikost stupních dveří min. 2100/900

oBezotěrový (bezprašný) náter stěn
oRozmístění osvětlovacích těles na stropě ve shodě s rozmístěním technologie (osvětlovací tělesa v prostoru mezi stojany nebo skříněmi a ne přímo nad nimi)
oV objektu mříže na oknech a vstupních dveřích v prostorech nové technologie

VYSVĚTLIVKY:

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby
- Zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS/SO



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Zpracování připomínek 02/2018

				číslo soupravy
2	01/2019	Změna kolejového řešení s ohledem na zavedení ETCS	Martin Štrof	
1	02/2018	Dokumentace po zpracování připomínek	Martin Štrof	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby

Ing. David Růža

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
tel.: +420 475 300 111
e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Investor:

Optimalizace traťového úseku
Litoměřice d.n. (včetně) - Ústí n.L. Střekov (mimo)

Stupeň

PD

Datum

červen 2017

Projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. DAVID RŮŽA
		Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. MARTIN ŠTROF	ING. ONDŘEJ KRUPÍČKA	ING. OLDŘICH HORA

Název akce: OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU LITOMĚŘICE D.N. (VČETNĚ) - ÚSTÍ N.L.-STŘEKOV (MIMO)	Číslo smlouvy: 17-001.640	
	Projektový stupeň: PD	
název PS/SO: D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	Datum: 01/2019	
	Číslo částí: D.2	
Název přílohy: VELKÉ ŽERNOSEKY, UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ	Měřítko: 1:100	Počet formátů: 3x A4
	Číslo přílohy: 11.3	