

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 25311/2021-SŽ-GŘ-O15

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Petr Pokorný

Telefon +420 972 244 141

Mobil +420 725 797 058

E-mail pokornyp@spravazeleznic.cz

Datum 30. dubna 2021

Správa železnic, s.o.

Stavební správa východ

Ing. Martin Charvát

Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Rekonstrukce nástupiště na zastávce Ledebčy“

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí (ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci stupně PDPS uvádíme následující připomínky:

1. Voda a vodní hospodářství

V rámci projektové přípravy požadujeme zhodnotit potřebu ochrany svršku před úkapy z motorových hnacích vozidel. Pokud bude po dokončení stavby na předmětné železniční zastávce docházet k zastavování vlaků v počtu více jak 10 za 24 hodin, do projektové dokumentace je nutno v přiměřené míře zapracovat a během stavby zhotovitelem realizovat pokládku sorpční textilie (fibroil) tak, aby nedocházelo ke znečišťování zrekonstruovaného kolejového lože.

- ✓ *Vyjádření projektanta: Bylo prověřeno. Po dokončení rekonstrukce žel. svršku bude provedena pokládka sorpční textilie (fibroil). Pokládka bude provedena v celé délce nástupiště, tzn. v dl. 60m.*

2. Odpady a odpadové hospodářství

Požadujeme uvést požadavek SŽ na zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby - buď „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady“ (CIN nad 20 mil Kč), nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ (CIN do 20 mil Kč), a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady a současně ve VTP na zhotovení stavby. Uvedenou dokumentaci je povinen zpracovat zhotovitel stavby a předat ji objednateli jako jeden z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu.

- ✓ *Vyjádření projektanta: Do B STZ požadavek doplněn.*

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.
ředitel odboru provozuschopnosti

digitálně podepsáno