

Váš dopis zn. IS C.E.Sta.  
Ze dne 06. 05. 2021  
Naše zn. 36315/2021-SŽ-GR-O30  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Jakub Vaněk  
Ing. Tomáš Slaný  
Telefon +420 972 765 005  
Mobil +420 727 950 463  
+420 722 951 767  
E-mail VanekJak@spravazeleznic.cz  
Slany@spravazeleznic.cz

Datum 21. května 2021

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
702 00 Ostrava

## **Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek Místek**

Po prostudování předložené dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu Odbor bezpečnosti a krizového řízení vydává **souhlasné stanovisko** podmíněné zapracováním uvedených připomínek:

### **1) Připomínky Oddělení požární prevence (Ing. Jakub Vaněk)**

#### **Připomínky zásadní:**

##### **B. Souhrnná technická zpráva**

V části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby a části B.8 Zásady organizace výstavby/e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin část znění odstavce „Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování, popř. Předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“ požadujeme nahradit zněním:

*„Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“*

A dále část znění odstavce „Zabezpečení stavby jednotkami požární ochrany bude řešeno HZS **Středočeského** kraje.“ Požadujeme nahradit zněním:

*„Zabezpečení stavby jednotkami požární ochrany bude řešeno HZS Moravskoslezského kraje.“*

## **2) Připomínky Skupiny bezpečnostních projektů (Ing. Tomáš Slaný)**

### **Připomínky zásadní:**

#### **B. Souhrnná technická zpráva**

V části B.2.7 Základní popis stavebních objektů/b) stručný popis navrženého řešení/  
SO 01-72-01 Reléový domek PZS požadujeme doplnit:

*„Objekt Reléový domek je zařazen do bezpečnostní kategorie III. dle Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany. Pro tento objekt nebude požadováno vypracování Bezpečnostního projektu projekčního, ale bude nutné splnit požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy. Požadavky jsou uvedeny v dokumentu „Standard fyzické ochrany objektů SŽ“ na str. 67-71 <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu>.“*

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA v.r.

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

za správnost: Ing. Jakub Vaněk

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1515199

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0d632253-1901-422c-bf0d-380296f94d85

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jakub VANĚK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.05.2021 12:14:00



bc18ac36-c48b-47d0-b10b-593261ad5133