

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 12240/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz


„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 8

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz 69)

- 1) V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 10-61-01 je světlík nad halou. Dle PD se jedná o světlík pásový obloukový s izolačním dvojsklem. Skutečně má být tento světlík řešen jako obloukový tzn. ohýbané sklo?



Odpověď na dotaz č. 69:

Ano, PŘB nám nedovoluje osadit obloukový světlík polykarbonátem, proto bude použito ohýbané bezpečnostní sklo.

V Praze dne 14. 06. 2022

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2785236

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f164548-3820-446b-b457-881daea0dbef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2022 14:51:00



15d831d2-899a-4b7f-9152-a7606ccad967