

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 12335/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz 70)

Děkujeme zadavateli za odpověď na dotaz č. 69) k SO 10-61-01 světlík nad hlavou. Rádi bychom požádali Zadavatele o prověření možnosti u projektanta provést tento světlík ve variantě pultový nebo sedlový.

Odpověď na dotaz č. 70:

Z důvodu zachování porovnatelnosti nabídek požadujeme nacenit variantu použitou v zadávací dokumentaci - tzn. půlkruhovou.

Dotaz 71)

SO_10-40-01 – Kabelovody, kolektory – položka č. 17 -OCELOVÝ POKLOP D400

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
17	89911K		OCELOVÝ POKLOP D400	KUS	3,000
			<i>celkový počet 3ks</i>		
			Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu		

Běžně oslovovaný výrobce a dodavatel, nám sdělil, že se dle parametrů, bude muset jednat o atypickou zakázkovou výrobu, kvůli požadavku na dvojitě potažení poklopu polyuretanem, kdy jemu i s ohledem na zkušenosti v oboru, není známo, kdo v ČR tyto poklopy dokáže zhotovit.

Může zadavatel upřesnit požadované parametry této položky, zda se jedná o speciální zakázkovou výrobu?

Odpověď na dotaz č. 71:

Poklopy nejsou zamýšleny, jako atypické. Jedná se o běžně dostupné výrobky se základní ochranou zinkováním. Finální povrchová úprava nátěrem v příslušném barevném provedení je aplikována následně.

V Praze dne 16. 06. 2022

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2788333

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17fde934-324f-4277-b810-ec56688dc959

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2022 07:36:00

