

- V rozvaděči RE budou tři samostatná měření spotřeby:
- Tepelné čerpadlo (RTČ) - 3x20A
 - Byt - 3x25A
 - TO - 3x25A

CYKY-J 4x25
Pod om.

V těchto místnostech budou stávající zásuvky a
vypínače nahrazeny novými.
(8ks vypínačů V1, 8ks zásuvek Z1, 2ks zásuvek Z1P)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	VNĚJŠÍ VLVIV	Em (lx)
1.01	KANCELÁŘ	14,49	AB5	stáv.
1.02	KANCELÁŘ	19,53	AB5	stáv.
1.03	ŠATNA	21,21	AB5	stáv.
1.04	WC	15,45	AB5	stáv.
1.05	CHODBA	6,02	AB5	stáv.
1.06	ARCHIV	4,83	AB5	stáv.
1.07	GARÁŽ	31,50	AB7	stáv.
1.08	SKLAD INVENTÁŘE	28,70	AB5	stáv.
1.09	SKLAD MATERIÁLU	30,10	AB5	stáv.

Stoupačky:
1 - CYA1PEx16 pod om. - hl. pospojování z rozvaděče RE v 1. NP do HOP v 1. PP
2 - CYKY-J 5x6 + CYKY-J 5x1,5 pod om. -
- hlavní přívod pro rozvaděč RTČ v 1. PP z rozvaděče RE v 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícími pospojováním

zodp. projektant: Ing. Jaroslav Kosík, ČKAIT 1001753		+ 0.000 =		
navrhl:	Bc. Jaroslav Kosík	paré:	razítko:	
vypracoval:	Bc. Jaroslav Kosík			
stavebník: Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, Plzeň, 326 00				
název stavby:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TO PRACHATICE Č.P. 386 VNITŘNÍ EL. INSTALACE	verze:		
		01		
		formát:	6xA4	
katastrální území: Prachatice		stupeň:	DPS	
parcelní číslo:		datum:	04 / 2021	
obsah výkresu:	1. NP - vnitřní el. instalace	měřítko:	část:	č.výkresu:
		1:50	D1.400	.3

Stoupačka 1
Stoupačka 2
CXKH-V-J 5x1,5
Pod om.