

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 7646/2022-SŽ-OŘ PLZ-SPS

Listů/příloh 11/6

Vyřizuje Kateřina Valouchová

Telefon +420 972 544 344

Mobil +420 724 644 309

E-mail Valouchova@spravazeleznic.cz

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264

370 10 České Budějovice

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Chlum 144

382 03 Křemže

Datum 6. dubna 2022

**Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň k projektové dokumentaci stavby:
„ŽST Prachatice – Odkanalizování výpravní budovy a veřejných WC, splašková a
dešťová kanalizace“**

Oblastní ředitelství Plzeň posoudilo shora uvedenou Žádost zaslanou projekční firmou:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D., Chlum 144, 382 03 Křemže

K předložené projektové dokumentaci stavby „ŽST Prachatice – Odkanalizování výpravní budovy a veřejných WC, splašková a dešťová kanalizace“ předkládá Oblastní ředitelství Plzeň připomínky jednotlivých odborných správ a odborů.

Připomínky SEE Plzeň

1. SEE Plzeň souhlasí za podmínky:

- v blízkosti zájmového území stavby se nacházejí podzemní kabelové trasy ve správě SEE Plzeň, jejichž poloha je patrná z přiložené kopie polohopisného plánu. Jedná se o kabely 400/230V uložené v hloubce cca 50-70cm s ochranným pásmem 1m na každou stranu. Během stavby nesmí dojít k jejich poškození. Tyto kabely je nutné před zahájením zemních prací vytýčit – p. Karel Strnad (M: +420 606 089 649, E: StrnadK@spravazeleznic.cz)
- pokud při stavbě dojde k odkrytí kabelů SEE, je nutné provést taková opatření, která zabezpečí jejich ochranu
- při pracích v blízkosti kabelizace SEE je nutno používat takové nástroje a nářadí, které je svým působením neporuší
- dojde-li během stavebních prací ke změně polohy kabelů SEE, či jejich poškození, je zhotovitel stavby povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit správci
- před záhozem je firma provádějící stavbu povinna vyzvat správce k provedení kontroly
- zakrytí kabelů SEE musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům
- jakoukoliv následnou dokumentaci řešící změny koncepce stavby požadujeme předložit k vyjádření

Výše uvedené vyjádření se týká pouze elektrických silnoproudých zařízení ve správě SEE a má platnost 2 roky od data vydání, nenahrazuje vyjádření nadřízených orgánů.

+ 1x příloha

Podepsal Čapek Bedřich, dne 25. 03. 2022

Připomínky SMT Plzeň

Souhlasím

Podepsal Suchý Václav Ing., dne 28. 03. 2022

Připomínky SPS Plzeň

Souhlasím

Podepsal Brašnička Jaroslav Ing., dne 28. 03. 2022

Připomínky SSZT České Budějovice

2. SSZT České Budějovice souhlasí za podmínky:

- síť: jedná se o úpravy kanalizace v okolí VB ŽST Prachatice vpravo od kolejiště ŽST, vztah stavby k žkm není uveden. Do objektu VB vstupuje ze strany zab. kabelizace (viz. příloha)
- vyjádření V70/22-34 St.: stavba se nachází vpravo od kolejiště ŽST Prachatice – jedná se o prodloužení dešťové kanalizace a kanalizace vč. přípojek. Vztah stavby k žkm není nijak upřesněn, odhaduje se zásah do OPD vpravo v žkm cca 27,565 až 27,7 trati Čičenice-Nové Údolí. Podle zákresu úprav v dodaných podkladech je podél obvodové zdi (směrem k městu) vedena dešťová kanalizace – v těchto místech vstupují zab. sítě do VB (viz. příloha). Pokud budou v těchto místech prováděny zemní práce, je nutné síť SSZT vytýčit a dohodnout jejich ochranu. Ochranné pásmo pro zab. kabely je 1,5m všemi směry, v tomto OP je potřebné provádět zemní práce ručně, bez použití mechanizace. V jiných místech úprav na kanalizaci v oblasti u železniční stanice nedojde ke styku se zab. sítěmi SSZT
- informace o vytýčení si žadatel zajistí u vedoucího provozního střediska Strakonice p. Hlávky (M: +420 606 045 560, E: Hlavka@spravazeleznice.cz)

Toto vyjádření se týká sítí a zařízení SSZT České Budějovice, které nenahrazuje vyjádření a rozhodnutí nadřazených drážních institucí. Vyjádření má platnost 2 roky od data vydání, včetně příloh.

+ 2x příloha

Podepsal Soukupová Vlasta, dne 23. 03. 2022

Připomínky ST České Budějovice

Souhlasím

3. ST České Budějovice nemá dle dostupné dokumentace v zájmovém území žádné podzemní sítě. Ke stavbě splaškové a dešťové kanalizace dle předložené dokumentace nemáme žádných zásadních připomínek. Dotčené pozemky pouze požadujeme uvést do původního stavu.

Podepsal Král Pavel, Ing. dne 28. 03. 2022

Připomínky ÚŘP – PO Č. Budějovice

Souhlasím

Podepsal Bumba Bohdan, Ing. dne 22. 03. 2022

Připomínky ÚT – CBE – Oddělení elektrické energie

Souhlasím

Podepsal Vojta Zdeněk, dne 24. 03. 2022

Připomínky SŽ – CTD – Dokumentace a evidence

Souhlasím

4. SŽ – CTD – Dokumentace a evidence souhlasí za podmínky:

- v zájmovém území se nenachází kabelové trasy v majetku Správy železnic, státní organizace ve správě CTD
- upozorňujeme na telekomunikační vedení v majetku ČD-Telematiky, a.s. (viz. příloha)

+ 3x příloha

Podepsal Krýdlová Marie, dne 28. 03. 2022

Požadujeme tyto připomínky projednat a zapracovat v tomto stupni dokumentace.

O zapracování připomínek chceme být informováni.

Případně požadujeme jejich zapracování do posuzovaného protokolu investora stavby nebo jejich zajištění během realizace stavby zapracováním do Smlouvy o dílo.

Upozorňujeme, že Oblastní ředitelství Plzeň není auditorem této dokumentace a toto souhrnné stanovisko nenahrazuje odpovědnost schvalovatele za schválení projektové dokumentace a za podmínky uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu investora stavby. Odpovědnost za předložené dílo zůstává na zhotoviteli předložené dokumentace.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň se týká stavby (nebo její části) pouze v rozsahu dle přiložené dokumentace a všechny případné změny musí být opětovně projednány.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlas, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy nebo jinými nařízeními provozovatele dráhy a investora.

Oblastní ředitelství Plzeň požaduje dodat – nejpozději při předání staveniště zhotoviteli – jedno vyhotovení schválené projektové dokumentace v tištěném provedení.

Tento požadavek vyplývá z povinností Správy železnic, na kterou byla stavba projektována a bude realizována.

Ing. Radek Makovec

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2616187

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f23e1e7a-3b4a-41d4-b23d-98058320dee4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina VALOUCHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2022 11:42:00



c2d23acc-bc85-4f54-88c4-c1095c8bbf81