

- LEGENDA :
- SZ Sorka zkušení
  - 00 Ochranný drátek
  - ZZ Zbládový zemník
  - S0 Sorka okapové
  - SS Sorka spojovací
  - Jímac Jímac
  - Hromosvodový jímac
  - 1 Označovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové přednětý osazené na střeše.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 62305 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

#### Děkočka jímacího vedení





schéma připojení hromosvodu k anténní tyči

PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIZAN		ING. VLASTIMIL KRIZAN
INVESTOR : Správa železnic a dopravní cest s.p.a. Praha		STŘEDNÍ 21
MÍSTNÍ ÚŘAD : ÚSTÍ NAD LABEM		403 PRŮM. ZON. 856M
KRAJ : ÚSTECKÝ		PR. 603 700 577
AKCE :		v.krizan@seznam.cz
CELKOVÁ OPRAVA OBJEKTU		FORMÁT:
VOJTEŠSKA 856/2, ÚSTÍ NAD LABEM		DATUM: ČERVEN 2017
		STUPEŇ: DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 65/2017
OBJEKT: HROMOSVOD		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 100 E-03