

Naše zn. 9227/2022-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/2

### Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská



Mobil 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 22. června 2022

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7

#### Dotaz č. 45:

Ve výpisu výplní otvorů je okno O-3/3 uvedeno jako vikýř, 1 ks, v rozpočtu je tato položka 2x – jednou jako vikýř (3ks) a jednou jako okno (1ks). Prosím o upřesnění.

	1		600/600	<p>NOVÉ, HLINÍKOVÉ, STŘEŠNÍ VIKÝŘ, VÝKLOPNÉ S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM</p> <p>RÁM: SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ RÁM Uf= 1,08 W/m<sup>2</sup>.K BARVA Z OBOU STRAN ANTRACIT</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1W/m<sup>2</sup>.K</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ KOVÁNÍ</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: VÝKLOPNÉ</p>
ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ				

160	M	55350421	vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 60x60cm	kus	3,000
199	M	61140020R2	D+M O-3/3 okno plastové dvoukřídlé otevíravé 600 x 600 mm vč. vnitřního parapetu viz PD	kus	1,000

#### Odpověď:

V příloženém aktualizovaném soupisu prací položka 199 odstraněna, položka 160 upravena na 1ks.

#### Dotaz č. 46:

Nesouhlasí počty vnitřních dveří a zárubní a tloušťka stěny ve výpisu výplní otvorů a rozpočtu dveře 600 (bez požární odolnosti)

201	M	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	3,000
79	M	55331550	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	4,000

dle výpisu výplní otvorů 3 ks dveří 600/1970

dveře 800 (bez požární odolnosti)

dle výpisu výplní otvorů celkem: 6 ks 800/1970 a 4 ks 800/2100  
v rozpočtu:

203	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm	kus	10,000
81	M	55331552	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	7,000

dveře 900 (protipožární)

dle výpisu výplní otvorů 3 ks, dle rozpočtu 4 ks

211	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022</a>					
212	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	4,000
86	M	55331578	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000

dveře 900 (bez požární odolnosti)

dle výpisu výplní otvorů celkem: 3 ks 900/1970 a 4 ks 900/2100

v rozpočtu:

204	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002</a>					
205	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	8,000
82	M	55331553	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	6,000

**Odpověď:** položky v rozpočtu uvedeny do souladu s výpisem oken a dveří, ve výpisu změněna pozice T7P, výšky upravena na hodnot 1970 mm.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **upřesnění zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedeného upřesnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

- VVZ\_D5 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná [zadání]
- D.1.1.b.27 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

V Olomouci dne

**22 -06- 2022**



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace