

Naše zn. 9274/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/1

Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 27. června 2022

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 70:**E.2.10 „Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody“**

V rámci VZD č.5 byly uvedeny odpovědi k dotazům č. 58 a 59. Dotazy se vztahují ke svítidlům ve výše uvedeném souboru.

Na svítidla uvedená v projektové dokumentaci je zpracována kniha svítidel „E.2.1.E.1 TZ_kniha svítidel 1-6.doc“. Jedná se o svítidla označená 1 až 6. NZ plus piktogram (výrobce Hormen). Na ostatní svítidla není zpracována kniha svítidel ani výpočet osvětlení. Na 5ks svítidel ozn. P, je zpracován výpočet osvětlení s uvedením typu svítidla (THORN Lighting), který je ovšem nahrazen jiným typem svítidla uvedeným v rámci VZD č. 5 viz. „11.02._Design manuál 05_2022 oprava“ bez výpočtu osvětlení. Dokument „11.02._Design manuál 05_2022 oprava“ uvádí také typy svítidel pro interiér – wc pro veřejnost, vestibul a exteriér – u vstupu do budovy. Svítidla jsou pouze ve vizualizaci bez konkrétních parametrů.

Žádáme o předložení aktualizované knihy svítidel event. výpočtu osvětlení na všechna svítidla, včetně upřesnění svítidla ozn. P, svítidla pro vestibul a svítidla pro interiér – wc pro veřejnost, včetně úpravy soupisu prací ve smyslu nové knihy svítidel.

Odpověď:

Parametry svítidel jsou uvedeny v legendě výkresu *E. 2.1. E.4 Půdorys 1.NP_R 12_05*. V design manuálu jsou uvedeny pouze příklady možného designu svítidel – viz str. č. 1 část ÚVOD. Pro ocenění lze použít typy svítidel uvedených v projektové dokumentaci, část *E. 2.1.E.1 TZ_kniha svítidel 1-6.doc* a dle soupisu prací.

Dotaz č. 71:

Zadavatel v dodatečných informacích č. 5 upravil znění smlouvy o dílo v čl. 3.7 (celková lhůta pro dokončení díla na 21 měsíců, lhůta pro dokončení stavebních prací na 15 měsíců).

V ZTP v čl. 5.1.3. je doba zahájení 07/2022 a lhůty pro dokončení díla a stavebních prací zůstaly nezměněny.

Upraví zadavatel přílohu ZTP? Jaký je tedy upravený termín pro zahájení prací, když termín podání nabídky je 11. 7. 2022?

Odpověď:

Termín zahájení prací byl v ZTP změněn na 08/2022 (předpoklad doby realizace 15. 8. 2022 – 15. 11. 2023) viz příložené aktualizované ZTP bod 5.1.3.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- ZTP_R_Sokolnice Telnice_aktualizace

V Olomouci dne **27-06-2022**


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace