

Stávající rozhlasová ústředna
DCOM RUG, výkon 300W
Exteriér – větev č. 2 – 5
Interiér – větev č. 1


LEGENDA

Nové zařízení instalované v rámci tohoto PS

Stávající zařízení využité v rámci tohoto PS

- Tlakový reproduktor do exteriéru s přepínatelným výkonem 2,5/5/10/15W
- Stropní reproduktor s přepínatelným výkonem 2,5/5/10/15W
- Stropní reproduktor s přepínatelným výkonem 2,5/5/10/15W
- Kabel 100V rozvodu CYKY–0 2x1,5

03	...		
02	...		
01	Odevzdání dokumentace po připomínkách	28.8.202	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9	

ZHOTOVITEL SAGASTA s.r.o. SÍDL: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK ČÍSLO SOUPRAVY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ONDŘEJ LEMERMAN	VYPRACOVAL ING. TOMAŠ BURDA	KONTROLA ING. MICHAL KUDLÍK	HIP ING. EMIL ŠPAČEK	
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS	
OBSAH				ČÍSLO ZAKÁZKY 120 025 DOKUMENTACE DUSP+PDPS MĚŘÍTKO - DATUM 02/2021 POČET FORMÁTŮ -
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST D.1.2 ČÍSLO PŘÍLOHY 1
Půdorys				
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.				