



**Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a ČSN 734201**

Číslo zprávy	N279/2020
Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby	Ondřej Nágl
Číslo živnostenského listu	OŽÚ 2021/2010
IČO odborně způsobilé osoby	748 61 557
Jméno a příjmení uživatele objektu	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1
Adresa objektu	Doubravník VB
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty	2.11.2020

**Zapojené spotřebiče** : ve sklepě v kotelně je umístěn kotel na pevná paliva OPOP H 430, tepelný výkon 25-32 kW, r. v. 2011

**Komíny** : zděné komínové těleso s průduchem opatřeným AK vložkou o průměru 180 mm, celková výška komínu je cca 9,0 bm, účinná výška je cca 8,5 bm, kontrolní a čistící dvířka jsou umístěna v patě komínu v místě ukončení vložky a na půdě.

**Kouřovody** : ocelový kouřovod o průměru 160 mm, 1x 90°koleno, 1x kontrolní otvor, délka 1,5 bm



Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě : -

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě : -

Termín odstranění nedostatků : -

Doporučení :

**Závěr: Spalinová cesta je provozuschopná.**

**V Otaslavicích dne : 4.11.2020**

**Vypracoval : Ondřej Nágl**

KOMINICTVÍ  
Ondřej Nágl  
Otaslavice 121, 798 06 Otaslavice  
IČ: 748 61 557, DIČ CZ8301074463  
Tel.: 777 009 730  
email: nagl.ondra@seznam.cz

.....  
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

**rozdělovník :** 1x objednavatel  
1x archiv kominíka