



Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a ČSN 734201

Číslo zprávy	N271/2020
Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby	Ondřej Nágl
Číslo živnostenského listu	OŽÚ 2021/2010
IČO odborně způsobilé osoby	748 61 557
Jméno a příjmení uživatele objektu	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1
Adresa objektu	Hradčany žel. zastávka, byt p. Diviš
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty	2.11.2020

Zapojené spotřebiče : ve sklepě v prádelně je umístěn kotel na pevná paliva OPOP H 418

Komíny : zděné komínové těleso s průduchem o průměru 150 mm, celková výška je cca 12,0 bm, účinná výška je cca 11,5 bm, kontrolní a čistící dvířka jsou umístěna v patě komínu ve sklepě a na půdě

Kouřovody : ocelový kouřovod o průměru 130 mm, délka 0,4 bm, přímo napojen



Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě : -

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě : **komínový průduch lehce zadehtován**

Termín odstranění nedostatků : -

Doporučení : **komínový průduch opatřit komínovou AC vložkou**

Závěr: Spalinová cesta je provozuschopná. Nutné přihlédnout k zjištěné závadě a doporučení. Odstranění dehtu a vyvločkování zabrání zahoření a tím ohrožení zdraví, života a poškození majetku.

V Otaslavicích dne : 4.11.2020

Vypracoval : Ondřej Nágl

KOMINICTVÍ
Ondřej Nágl
Otaslavice 121, 798 06 Otaslavice
IČ: 748 61 557, DIČ CZ8301074463
Tel.: 777 009 730
email: nagl.ondra@seznam.cz

.....
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

rozdělovník : 1x objednavatel
1x archiv kominíka