



Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a ČSN 734201

Číslo zprávy	N239/2019
Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby	Ondřej Nágl
Číslo živnostenského listu	OŽÚ 2021/2010
IČO odborně způsobilé osoby	748 61 557
Jméno a příjmení uživatele objektu	SŽDC Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 Praha 1
Adresa objektu	Letovice strážní domek č. 157, p. Vávra
Datum provedení kontroly spalinové cesty	24.9.2019

Zapojené spotřebiče : v kotelně v přízemí je umístěn kotel na pevná paliva OPOP H 418, tepelný výkon 18 kW

Komíny : zděné komínové těleso s průduchem o průměru 200 mm, celková výška je cca 6,0 bm, účinná výška je cca 5,0 bm, kontrolní a čistící dvířka v patě komínu z venku, komínové těleso opatřeno AK/AK nádstavcem

Kouřovody : ocelový kouřovod o průměru 130 mm, 2x 90°koleno, délka 1,4 bm



Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě : -

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě : **kouřovod je v napojení na komínový průduch netěsný, komínové těleso není opatřeno komínovou hlavou**

Termín odstranění nedostatků : -

Doporučení :

Závěr: Spalinová cesta je po odstranění závad provozuschopná.

V Otaslavicích dne : 24.9.2019

Vypracoval : Ondřej Nágl

KOMINICTVÍ
Ondřej Nágl
Otaslavice 121, 798 06 Otaslavice
IČ: 748 61 557, DIČ CZ8301074463
Tel.: 777 009 730
email: nagl.ondra@seznam.cz



.....
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

rozdělovník : 1x objednavatel
1x archiv kominíka