



Kominictví- Jaromír Barák
Nový Šaldorf 156, 671 81 Znojmo, IČO: 62847104, Telefon: 603 540322

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: 9448/BD

Datum vystavení zprávy: 18.12.2020

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 11.12.2020

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: *KOMINICTVÍ- Jaromír Barák, Nový Šaldorf 156, 671 81 Znojmo, IČ: 62847104*

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění a kontrolu: *Jaromír Barák*

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: *047/36-024/2012*

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 BRNO

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Název, sídlo a IČ, právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu: *Valtice- byt Kuřilová*

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

1x stacionární kotel na pevná paliva značky OPOP H412 s kouřovodem průměr 150mm, délka 1000mm, který je 2x kolenem 90° napojen do komína. Materiál kouřovodu je ocel, pevná roura. Komín cihlový s Ak. komínovou vložkou o výšce 10000mm a průměru 140mm.

Umístění spotřebiče- chodba- 2 n.p.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): --

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: *Nebyly zjištěny.*

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *Nebyly zjištěny.*

Termín odstranění nedostatků: --

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE



Podpis a razítko oprávněné osoby