



**Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a ČSN 734201**

Číslo zprávy	N258/2021
Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby	Ondřej Nágl
Číslo živnostenského listu	OŽÚ 2021/2010
IČO odborně způsobilé osoby	748 61 557
Jméno a příjmení uživatele objektu	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1
Adresa objektu	Česká – budova zastávky, pí. Kryštofová
Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty	1.10.2021

**Zapojené spotřebiče :** v přízemí v kotelně je umístěn kotel na pevná paliva OPOP H418V, tepelný výkon 19 kW, r.v. 2013, v.č. 51191

**Komíny :** vícevrstvé komínové těleso AK/AK ukotvené na fasádě s průduchem opatřeným AK vložkou o průměru 180 mm, celková výška je cca 6,0 bm, účinná výška je cca 5,5 bm, kontrolní otvor v patě komínu

**Kouřovody :** ocelový kouřovod o průměru 130 mm, délka 1,0 bm, 2x 90° koleno



Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě : -

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě : -


Termín odstranění nedostatků : -

Doporučení :

**Závěr: Spalinová cesta je provozuschopná.**

**V Otaslavicích dne : 4.10.2021**

**Vypracoval : Ondřej Nágl**



.....  
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

**rozdělovník :** 1x objednavatel  
1x archiv kominíka