

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 12893/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 11**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

*Dotazy č. 77 – 79 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+3 pracovní dny), přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.*

#### **Dotaz 77)**

Dle výkresové dokumentace ústředního vytápění se mají realizovat dvě kotelny 2 x 24 kW, ve výkazu pak 2 x 17,6-19 kW a 2 x 24 kW. Žádáme o přesnou specifikaci, co platí a co máme počítat do nabídky.

#### **Odpověď na dotaz č. 77:**

*Jedná se o sestavu dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů pro každou budovu (OTV i ST) o nominálních výkonech 26kW(50/30°C), respektive 24,1kW při teplotním spádu 80/60°C.*

*Byl upraven výkaz výměr objektu SO 10-61-01, část UT – UT, položka **R\_1.1\_OTV**:*

*Úprava v poli „název položky“: Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle, výkon: 2,6-26kW(50/30°C), 2,4-24,1kW(80/60°C)*

*(Původně: Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle výkon: 1,9- 19kW(50/30°C), 1,7-17,6kW(80/60°C))*

*Úprava v poli „Technická specifikace“: Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle, výkon: 2,6-26kW(50/30°C), 2,4-24,1kW(80/60°C) součástí kotle bude oběhové čerpadlo; Montážní kříž - na omítku, Pojistná skupina-na omítku ČSN 73 66 60; Teploměr; Jímka kondenzátu, Sada odtokové nálevky, montáž na stěnu, nerezový výměník, spotřeba plynu max 3,04 m3/h, spalovací vzduch 50 m3/h, hluk 36/48dBA, váha: 43 kg, el. příkon: 150W, 230V)*

*(Původně: Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle, výkon: 1,9- 19kW(50/30°C), 1,7-17,6kW(80/60°C) součástí kotle bude oběhové čerpadlo; Montážní kříž - na omítku, Pojistná skupina-na omítku ČSN 73 66 60; Teploměr; Jímka kondenzátu, Sada odtokové nálevky, montáž na stěnu, nerezový výměník, spotřeba plynu max 2,20 m3/h, spalovací vzduch 50 m3/h, hluk 32/40dBA, váha: 41 kg, el. příkon: 150W, 230V)*

**Dotaz 78)**

Ve výkazu výměr pro zdravotní techniku chybí zařizovací předměty a hydrantové systémy. Žádáme o doplnění výkazu.

Odpověď na dotaz č. 78:

Zařizovací předměty jsou ve stavebním objektu SO 10-61-01, část Hala, ST, OTV obsaženy pod položkou: (R)72500 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Do výkazu výměr objektu SO 10-61-01 ZTI byla přidána chybějící položka:

R\_891515 HYDRANTY NADZEMNÍ KUS 3,000

**Dotaz 79)**

Zároveň je psané kanalizační potrubí jako třívrstvé PP potrubí. Znamená to, že má být odhlučňené?

Odpověď na dotaz č. 79:

Ano jedná se o odhlučňené třívrstvé potrubí.

**Sdělení zadavatele**

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 11 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 pracovní dny (6 kalendářních dnů) je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 98 odst. (4) – prodloužení o 3 pracovní dny + § 99 odst. (2) – prodloužení o 1 (pracovní) den. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 09 / 06 / 2022 nahrazeno: **02 / 08 / 2022** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 09 / 06 / 2022 nahrazeno: **02 / 08 / 2022** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Přílohy:**

Výkaz výměr – Přemístění haly OTV\_ORŽ\_Praha\_ZM09\_220629

V Praze dne 29. 06. 2022

**Štěpán Hošna**

vedoucí oddělení zadávání investic  
na základě pověření č. 2-NM z 15.03.2022  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)