

Správa železnic, státní organizace
OŘ Hradec Králové
Procházka Tomáš

Váš dopis zn./ze dne ISPD /13.01.2022

Číslo jednací 00798/2022-O

Datum 20.1.2022

Vyřizuje Jaroslav Bartošek

Tel. + 420 972 325 305
+ 420 725 069 003

e-mail jaroslav.bartosek@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Centrum telematiky a diagnostiky k převoditelnosti a odstranění stavby.

Název stavby: Slatiňany - stavědlo 2
Území trati: žst. Slatiňany, žkm76,429, vpravo

Při realizaci výše uvedené demolice **dojde** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 20.1.2024

Dotčená zařízení: TOK Ericsson SM9/125 24f. GRHLDV v modré HDPE trubce, DOK A-DQ(ZN)2Y HD 36f. v modré HDPE trubce, 2x HDPE trubka černá, modrá-rezerva a DK47 společně s TK 10XN0,8 + výpich na st2. - v majetku Správy železnic, státní organizace

Upřesnění: V prostoru odstraňovaného objektu, je vedena trasa dálkového optického a traťového kabelu DOK a TOK v ochranných HDPE trubkách plus dvě rezervní a dále samostatně dálkový kabel DK47 společně s traťovým kabelem TK + výpich na st.2, který je nutno zrušit nebo ukončit kabelovým závěrem, viz. Situace DOK,HDPE, Situace TOK,HDPE a Situace DK,TK+st2 přiložena. Při odstraňování objektu nesmí dojít k poškození uložených kabelů. Před zahájením demoličních prací budou kabelové trasy vytyčeny k ověření přesné polohy a hloubky a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, s ohledem na potřeby a charakter prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník uváděných kabelů vyhrazuje právo zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od krajního vedení uloženého v kabelové trase. Během provádění demoličních prací musí být zamezeno pohybu těžké techniky a stavebních mechanizací nad trasami nechráněných kabelů. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, musí být kabelové trasy vhodným způsobem ochráněny proti mechanickému poškození (např. položením betonových panelů nad trasu nechráněných kabelů) a to po celou dobu demoličních prací. Při poškození telekomunikačních kabelů v průběhu stavby budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz

V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání.

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
vedoucí okrsku
Vlastimil Dlouhý
v.z. Jaroslav Bartošek



Přílohy: Všeobecné podmínky Správa železnic, státní organizace
Situace TOK,HDPE
Situace DOK,HDPE
Situace DK,TK+st2

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz