

Název 1: Václavice - St. II	
Název 2: demolice objektu	
Druh: 5. Stavba dráhy - SDC	Stupeň stavby:: 5. Odstraňování staveb (§128 - 131)
Číslo jednací: 10217/2020-SŽ-OŘHKR-SPS	
Přijato: 24.03.2020	Termín: 31.07.2020
Stavebník: SŽDC OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové	
Žadatel: SŽDC OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové	
Traťový/definiční úsek: 156110 - Nové Město n/Metují - Václavice, km 50.522 - 54.367	
Lokalizace: KÚ 733881 Provodov Parc. číslo 206/2	
Poznámky:	
Informování:	

Vyjádření odborných správ:

140 Odbor obchodních činností - Prodeje

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Taichmanová Zdeňka dne 15.04.2020

140 Odbor obchodních činností - Pronájmy

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Mičolová Eva Ing. dne 20.04.2020

190 Řízení provozu

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V průběhu demolice nutno dbát zachování bezpečnosti v blízkosti provozovaných kolejí a zajistit bezpečný přístup cestujících z/na nástupiště.

Podepsal Pilařová Martina Ing. dne 16.04.2020

300 ST HK

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Viz. příloha.

+ 1x příloha

Podepsal Staňková Lenka, Ing. dne 30.03.2020

400 SSZT HK

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Demoličními pracemi nesmí být poškozeno sdělovací a zabezpečovací zařízení v ŽST Václavice (DOZ Náchod) ve správě SZT Hradec Králové - viz příloha. Termín prací oznamte panu Josefu Kobrovi, VM okrsek Náchod, tel. 724 564 837.

+ 1x příloha

Podepsal Vašata Josef, Ing. dne 31.03.2020

500 SEE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Objekt je napájen el. energií z LDSŽ podzemním kabelovým vedením. Před zahájením demoličních prací je nutné objekt od přívodu el. energie odpojit. V těsné blízkosti objektu podél kolejí se nachází nové pozemní kabelové sítě VN a NN ve správě SEE. Jedná se o VN přípojku pro napájení žst. Václavice a NN kabelové sítě pro napájení a ovládání EOv a osvětlení kolejiště. Kabelové trasy je nutné vytýčit a předem dohodnout a zajistit ochranu kabelů před poškozením. Při provádění demoličních prací musí být jako dozor přítomen pracovník SEE. Vytýčení kabelových tras, odpojení objektu a dozor zajistí a podmínky pro zajištění ochrany kabelů sdělí p. Tomáš Podolník, tel.: 724 757 680.

Podepsal Krtička Jiří Ing. dne 24.03.2020

600 SMT

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Nedaleko objektu se nachází železniční most v km 54,333, který nesmí být demolicí objektu poškozen.

Podepsal Bureš Zbyněk Ing. dne 26.03.2020

ČD Telematika Pardubice

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 2x příloha

Podepsal Kempná Miroslava dne 16.04.2020

RSM stavby
Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 1x příloha

Podepsal Sporková Tereza dne 12.05.2020

SŽG Praha IG

Souhlasím

Č.j.:

Přibližně 1,6 m od jihozápadního rohu objektu se nachází bod železničního bodového pole stabilizovaný měřickým hřebem (viz místopisný náčrt a fotografie v příloze). Pokud by měl být bod zničen, kontaktujte prosím SŽG alespoň 14 dní před zahájením demolice. Děkuji.

Kontaktní osoba:

Jan Sloupenský

tel: 601 327 749

e-mail: sloupensky@szdc.cz

+ 2x příloha

Podepsal Sloupenský Jan Ing. dne 14.04.2020